

LT-5
65HP

K-15

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT-5	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	65HP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	ಅ)	ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಆ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	
	ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು		ಹೊಸ	New
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Industrial Area	ಟ್ರಾಪಿಂಗ್	No
ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣ	440/11KV	ದೂರಮಾನಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್	No
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	100KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	411106028
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	VDP-0713
		ಮಾಪಕ ಕ್ರಮವ ದಿನಾಂಕ	16.06.2025 III Ad
ವಿವರ	Schneider Aucto C 10	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	UG Cable
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	75/5A	ಕಂಟ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	0.00	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್/ವಿವಿಆರ್/ಪಿಟಿಎನ್	VIR
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಂಗ್	LN0. 25263905	ಕೊಳವೆ	PVC
ಇತರೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	G.I PIPE
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ವಿರಿಯಲ್ ಪೂರ್ಣ	provided
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಲ್‌ಪೋಟ್	provided
ಕಲ್‌ಪೋಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	10m+
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Yes	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	6'
ಯಾವುದಾದರೂ ಸೂಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0'
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	Yes	ಸೂಟ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	Yes		
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	Yes		

VDP-2926
19-12-2025

New
No
No
411106028
VDP-0713
16.06.2025 III Ad

UG Cable
-
VIR
PVC
G.I PIPE
provided
provided
10m+

(Signature)
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

(Signature)
SATELECTRICALS
Pro. Shashinrao Nayaka, I.E.
Chikkaballapur Dt.

(Signature)
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿ)
ಬಿ.ವಿ.ಕೆಂ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ
ಗೌರವದೊಡನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಮಳಿಗೆ, ಮಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಎವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 978956CBP

ವಿವರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ Gdl-298

ಪಾತ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪಾತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

C-22098
12-11-2025 ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ



36
36
00

Ltd

re

ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಧಿ : Rayachoti ತಹಶೀಲ್
 ಸಂಖ್ಯೆ : AE/MT/CPUR



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಆರ.ಆರ್.ನಂ. Pe Test

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ/ಆಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಂ B-51, 1st Phase, Kudremukh, Vidhyashiksha

ಆಧಾರ್ ನಂ. M/S Ravi Enterprises

SI = 65HP

K = 15

19881

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯರ (ಎ) Rayachoti ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಪಿ.ಎ.ಕೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು

ರಂದು ಪೀಠನ ಪರ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಕ	ಆವರ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಪಕ	ಫೇಸ್	ಫೋಲ್ಡ್	ಆವರ್ತ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ	ನಂಟ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ	% ದೋಷ		ಮಾಪಕ	
		ಪೂರ್ವ/ಶಿ ಮ್ಯಾ									ಕಡೆ	ಮಟ್ಟ	ಕಡೆ	ಮಟ್ಟ
MT Meter	CPUR/MT	7500	25263905	Phase 3	240	5A	75/5A	15	IP=0.00kVA					
ಮಾಪಕದತ್ತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದುದು														

1. ಸೂಚನೆ	2. ಒಟ್ಟು ಲೇಖನ	3. ಪರ್ಮಿಟ್ ಫೀಸ್	4. ಡಿಸ್ಕಂಟ್	5. ದತ್ತ ಲೇಖನ	6. ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ	7. ಫೋಲ್ಡ್	8. ಮಾಪಕದತ್ತ
	19/11/15	12:10	0.00kVA	0.00 PF	0.00kVA	01	No Load
ಮಾಪಕದತ್ತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದುದು							

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆ		ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್	
1. ಫೋಲ್ಡ್	2. ಪರ್ಮಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆವರ್ತ	1. ದಿಕ್ಕು ಮಾದರಿ	2. ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ (C)
		ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	862287072495489
		ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ (R)	
		ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ (K)	
		ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ (A)	
		% Error = $\frac{(C \times K) - A}{A} \times 100$	

ಪರಿಶೀಲನೆ : The installation Billing Smart Meter Pe Test conducted, Meter to CTG wiring compatibility test values found to be satisfactory. Installation may be received otherwise all the KERE WORKS.

ಇದನ್ನು / ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಧಿ
AE/MT/CPUR

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯರ (ಬಿ)
 ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ, BPAZ, ಪಿ.ಎ.ಕೆ., ಬೆಂಗಳೂರು.