ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. NEW P.C TEST ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು: Premashekhar S/o Shivanna

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ: LTS ದಿನಾಂಕ: Balaya Nenku (Sagar Enterprises

ದಿನಾಂಕ: 11.12.2025 ರಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕ/ದೂರು P.C Test

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲಸ್ /ಕಿ.ವ್ಯಾ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	%ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	%ದೋಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
DTC	L&T	2500	25278146	ETV	3	3X 240	SA	100/5	20	"0000"	New P.C. Test	
Inst	REGON (Schneider)	7500	25263928	ETV	3	3X 240	SA	100/5	20	"0000"		

ಕೆಪಾಸಿಟರಿನ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ

ಸಿ.ಟಿ. ವಿವರ (Inst/n)

1. ತಯಾರಿಕೆ	ಸಿ.ಟಿ. ನಂಬರ್ಸ್
KALPA	1 221298/25
2. ಪ್ರಮಾಣ	2 221299/25
100/5	3 221300/25
3. ಕ್ಲಾಸ್ & ವಿಎ	4 221301/25
0.5S 3.75VA	

ಮೊಹರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸ್ಥಳ		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
1	ಮೇನ್ ಕವರ್ಸ್	ಲೆಡ್		
		ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
2	ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ಸ್	ಲೆಡ್		
		ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
3	ಸಿ.ಟಿ/ಬಸ್ ಬಾರ್ ಥೇಂಬರ್	ಲೆಡ್		
		ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		CTAZ 89433

ಮೊಹರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸ್ಥಳ		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
4	ಮೀಟರ್ ಥೇಂಬರ್	ಲೆಡ್	unnumbered	
		ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
5	ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್	ಲೆಡ್		
		ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
6	ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಥೇಂಬರ್	ಲೆಡ್		
		ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		

ಅಕ್ಯುಚೆಕ್/ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟೇಜ್

V1	V2	V3

2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್

L1	L2	L3

3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
5. ರೇಟೆಡ್ ಎಚ್.ಪಿ.
6. ಮಂಜೂರಾದ ಎಚ್.ಪಿ.

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ	
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	
4. ಡಿಮಾಂಡ್	
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	

7. ಕರೆಂಟ್	ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್
L1	V1
L2	V2
L3	V3

1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ. (R)
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ (A)

% ದೋಷ	
ಕಂಡದ್ದು	
ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು	

$$\% \text{ Error} = \left[\frac{(C/R \times K)-A}{A}\right] 100$$

Precommissioning Test is conducted for this inst/n. Found all the wiring intact. Inst/n can be serviced. K=20 for the inst/n

ಷರಾ

1. ಡಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್.....
2. ವೋಲ್ಟ್.....
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.....
4. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಪ್ರಮಾಣ.....
5. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ.....

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲೆಡ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್/ಪೇಪರ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reports:

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ / ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಮಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ತಿಪಟೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಮಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ತಿಪಟೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ತಿಪಟೂರು.

ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು

8618649871

Authorised Signature