



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. AKLHT168 (Solar Generation) ಪೆಸರು M/S OTIS Elevators Co. Ltd. Industry Engineers
 ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Lift Manufacture ವಿಳಾಸ 92 KIADB Industrial Estate Andol Tp
 ಬ್ಯಾರಿಡ್ HT2 (AFT) SI = 600.35Kwp K = 200

7714

ದಿನಾಂಕ: 28/05/2015 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ರಮಸಾರವಾಗಿ ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್ ಸ್ಪಲೇಷನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
 ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು: On Complaint meter replacement. ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ: 17-09-24

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ		ಮೊಪರು		
											ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು	ಸ್ಥಳ	ಕಂಡದ್ದು	ಮಿ
Relayed GENUS		12000	3693686	03C	3	240	5A	1000/5	200	FR 15417.14	±0	±0	ಮೇನ್ ಕವರ್	BRMD	36
FMD (Eld)	HPL	16000	5266674	CT 05	3	240	5A	1000/5	200	IR 1.82	±0	±0	ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್	66000	014
													ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	18	

RMD ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

ಮಾಪಕ	FMD
1. ಮುಖ್ಯ ರೀಡಿಂಗ್	15417.14
2. ಕವರ್ ಪ್ಲಾಕ್	0.98
3. ವೋಲ್ಟ್	2.08
4. ವೋಲ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್	15206.9
5. ಆಂಪ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	52
6. ಫೇಸ್	2.18 2.18 2.18
7. ಟರ್ಮಿನಲ್	242 241 243

ತಯಾರಿಕೆ :
 ಪ್ರಮಾಣ :
 ಕ್ಲಾಸ್/ವಿವಿ :

ಹಾರಿ	ಆಳವಡಿಸಿದ
Kalpa 1000/5	
055 3-3770	
R: 241186	
Y: 241187	
B: 241188	
N: 241189	

ಹಾರಿ	ಆಳವಡಿಸಿದ

ಮಾಪಕ	RMD
1. ಫೇಸ್	242 241 243
2. ವೋಲ್ಟ್	436 436 436
3. ವೋಲ್ಟ್	109Kw
4. ವೋಲ್ಟ್	0.98
5. ವೋಲ್ಟ್ ಫೇಸ್	600.35Kwp
6. ವೋಲ್ಟ್	

FMD
Volts: 242 241 243
Amperes: 456 456 456
114Kw
0.98
-

ಇರುವ ಮಾಪಕ	ಆಳವಡಿಸುವ ಮಾಪಕ
ಪೂರ್ಣ ರೋಡ್/ಸೂಚಕ ರೋಡ್ RMD	ಪೂರ್ಣ ರೋಡ್/ಸೂಚಕ ರೋಡ್ FMD
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	06
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	12000
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	1000/5
4. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು (A)	200
	±0
% Error = $\frac{(\frac{C}{R} \times K) - A}{A} \times 100$	±0

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

S.H

ವರದಿ: As per JE Request, inspected the meter & replaced the existing meter by new one & found error within the limit. Further action may be taken at your end as per BESCOM/KERC Rules & Regulations.