

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಂದಾಪುರ,
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560081
ದೂರವಾಣಿ: 080-2781003



BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY
(A Government of Karnataka Undertaking)
O&M Division, CHANDAPURA
BESCOM, Bangalore-560081
E-Mail: eechndpr.work@gmail.com

P = 34
62

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/2025-26/4385-86 ದಿನಾಂಕ :

ಗೆ,

M/s Elegant Marble Granites,
No. 48, Phase-1,
Phase-1, Jigani Industrial Area,
Anekal Taluk.

ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ-
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಅಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 48, 1ನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ **MSJIAP-689** ಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 45 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 90 ಹೆಚ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು 45 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 90 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 61324107250041 / 17.07.2025
2. ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1630 / 19.07.2025
3. GST Circular Refrence no. BESCOM/BC 49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT&GST) /F-3/2024-25/CYS-48/Dt:29-11-2024.

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಅಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆ ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 48, 1ನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ **MSJIAP-689** ಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 45 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 90 ಹೆಚ್.ಪಿ ಒಟ್ಟು 45 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 90 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 4 & 7 ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 36685 Sq. Ft ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 26130 Sq. ft. ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ Existing 45 KWs + Proposed 90 HP totalling 45 KWs + 90 HP (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ).
- ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲ ಇರುವ ಎಫ್-40 Vinoram ಫೀಡರ್, 220/66/11 KV Jigani ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಇ.-5 ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ DD ಯನ್ನು ತೆಗೆದು, 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,13,376/-		
1	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (ಹಾಲ ಇರುವ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 67,260/- ಒಟ್ಟು 150 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಇ.-5(ಎ) ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 93600/-) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.	26,340/-
2	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ @ 5% (ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೂ 813376/-)	40,669/-
3	9% ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	3660/-
4	9% ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ರೂ.	3660/-
5	ಹರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.	1000/-
6	ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ MSJIAP-689)	5918/-
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ		81247/-

1. ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಂ. 204, ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, 1 ನೇ ಹಂತ, ಸೂರ್ಯನಗರ, ಚಂದಾಮುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560081
2. Registered Office: No-204, Park Road, 1st Phase, Suryacity, Chandapura, Bengaluru-560081
- ID: 61324107250041 / 17.07.2025
Page 2 of 3

ಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೇಬಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗದವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೇಬಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎ & ಕ್ಯೂ.ಸಿ ರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆ-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆವಿಕಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಜಿಗಣೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) / ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬೆವಿಕಂ / ಇತರೆ ಕೇಬಲ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ (ಡ್ರಾಮೇಜ್ ಮಾಡದೇ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ವಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ಚಂದಾಪುರ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಜಿಗಣೆ, ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- ಸ.ಇಂ(ತಾಂ) / ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಕಡತ.

01C