



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

AEE/AN 6

ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇ(ವಿ)/ಹೆಚ್.ಟಿ.ಆರ್/ದಾ/2025-26/ 630-33

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಲಗತ್ತು :



"ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಕನ್ನಡ"

"ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷಾಚರಣೆ"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬೆ.ವಿ.ಕಂ

ದಾವಣಗೆರೆ

ದಿನಾಂಕ: 17/11/2025

ವಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಆನಗೋಡು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : HTTHN-01 ರ ಮಾಪಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ(AOL) ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ : EEE/O&M/Dvg OM No :15413-15 ದಿನಾಂಕ : 04.07.2025

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ : HTTHN-01 ಮಾಪಕವನ್ನು November-2025 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ(Additional load) ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

DETAILS OF EXISTING HT INSTALLATION

1	Name & Address of the Consumer	PSS Residential School, Tolahunse	
2	Installation R.R.No. & CONTRACT DEMAND Addition of load	RRNo: HTTHN-01	CD: EXG : 180 KVA ✓ : AoL : 220 KVA ✓ TOTAL CD: 400 KVA ✓
3	Ex. Installation CTR & MF	EXG CTR: 10/1 Amps NEW CTR: 40/1 Amps	MF : 1000 ✓ MF : 4000 ✓
4	Ex. Installation Tariff	HT-2 (c)	

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಶ್
31/11/25



ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬೆ.ವಿ.ಕಂ
ದಾವಣಗೆರೆ

ಪ್ರತಿಗಳು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಾಪಕ ತಪಾಸಣಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ದಾವಣಗೆರೆ.
3. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಡತ