ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಬೆವಿಕಂ BESCOM

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು : .....
ಸ್ಥಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : .....
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
Tavarekere ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.
ಮಾನ್ಯರೇ,

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. T1SP1713 ಹೆಸರು M. Bhagyalakshmi
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ..... ವಿಳಾಸ Chikkagollavalli
ಟ್ಯಾರಿಫ್ LTS SI = 25HP K = 10

8971

ದಿನಾಂಕ ACE/TVK/AE(T)/2025-26/931/24-25-2025 ಪ್ರಮಾಣಿಕೆದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 26-06-2025 ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Meter Replacement / MNR ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 31-04-2024

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	L&G	4000	P00146301/14	L&G L&T	3Ø	240V	5A	50/5A	10	MNR	-	-
ETV	L&T	2500	23292183	ER 3001	3Ø	240V	5A	50/5A	10	00000.00	No Load	

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BM07055 BL71956	BR4433607 SO893497
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BB14703	BR4092059
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BB14704	BR4092060
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BB14705	Retained
ಮೀಟರ್ ಛೇಂಬರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BB14706	BR4092061
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಛೇಂಬರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್		1	1

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

(ಜಯಕುಮಾರ್)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಮೊಹರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು			
1. ಸಮಯ			
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	00000.00		
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್			
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	1		
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್			
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	01		
7. ಕರೆಂಟ್			
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	1		

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	Retained			
ಪ್ರಮಾಣ :				
ಕ್ಲಾಸ್/ಎಎ :				
R :			R :	
Y :			Y :	
B :			B :	
N :			N :	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್ .....
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್ .....
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ .....
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ .....
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ. 25HP
6. ಮಾಪಕ ಜೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ TPB00

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	MNR	No Load
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)		
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)		
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A) ಬಿಟ್ಟದ್ದು		
$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$		

ವರದಿ : Existing Meter display failed, so replaced with New Meter. Bill on average basis for MNR Period. meter not tested due to no load.

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.