ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಹೆಸರು :
ಸಂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಬೆಎಕಂ BESCOM

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಇವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
Tavarekere ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.
ಮಾನ್ಯರೇ,

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. TKP3529 ಹೆಸರು Chaithra N
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Hollow block ವಿಳಾಸ Byalakonevahalli
ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT 5 SI = 1 ADD 3SHP+2SHP=60HP K = 10 to 15 MC-10 to MC-15 8917

ದಿನಾಂಕ AEE/AE(T)/TSD/21-26167/31.05.2023 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 03-06-2023 ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್‌ನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Additional Pre commission test ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 04-11-2021

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	Genus	12000	33493412/19	03/682	30	240V	5A	50/5A	10	10255.5	±0	±0
ETV	Genus	12000	33493412/19	03/655	30	240V	5A	75/5A	15	10255.5	±0	±0

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		Removed	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	[illegible]	[illegible]
ಮೀಟರ್ ಛೇಂಬರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	[illegible]	[illegible]
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಛೇಂಬರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್			

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ		
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	10255.5	10255.5
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.96	
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	1.19	/
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	10253	
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	63	
7. ಕರೆಂಟ್	1.6, 1.6, 1.6	1.0, 1.0, 1.0
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	233, 233, 233	233, 233, 233

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್	228, 229, 227	232, 233, 234
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್	16, 15, 16	14, 14, 14
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್	1016W	916W
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.87	0.87
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ	Ex 1 ADD 3HP+2HP=60HP	
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ	TP 1306	

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	Kalpa	Kalpa		
ಪ್ರಮಾಣ :	50/5A	75/5A		
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :	1, 2.5	0.5, 2.5		
R :	179881	189781	R :	
Y :	179881	189786	Y :	
B :	179883	189783	B :	
N :	179814	189788	N :	

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	Auto	Auto
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	12000	12000
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	10	15
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A) ಬಿಟ್ಟದ್ದು	Calmed	Calmed
% Error = $\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A$ / A X 100	±0	±0

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Handy
ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ವರದಿ : Additional Road P.C Test conducted on: 03.06.2023 Ex 1 ADD 3HP+2HP = 60HP. Constant changed from MC-10 to MC-15. Final bill for FR: 10255.5

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.