

P-82
 176

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/2025-26/ 12433- 34

ದಿನಾಂಕ : 06/02/26

ರವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀಮತಿ. ದೀಪಾ ಎಂ, ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಟಿ. ಮುನರತ್ನಿ
 ಸರ್ವೆ ನಂ-78/6, ಬಂಡೆನಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ,
 ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ,
 ಜಿಗಣಿ ಯೋಜನೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
 ಮೊಬೈಲ್ ನಂ-9900667812

ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ-
 ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ತಾವು ಸರ್ವೆ ನಂ-78/6, ಬಂಡೆನಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ
 ಯೋಜಿಸಿದ ಕೊರೆಸಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಗೆ, 10 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
 ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:**
1. ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 8257/ 03.02.2026.
 2. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1324112250100/30-12-2025, LTNCIP-53.
 3. GST Circular Refrence no. BESCOM/BC 49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT&GST) /F-3/2024-25/CYS-48/Dt:29-11-2024

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 4 ಹಾಗೂ 6 ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ
 ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1. ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ.
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಫ್-08 Agree feeder ಫೀಡರ್, 66/11 Jigani ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-4(a) ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಡುತ್ತದೆ.
4. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ DD ಯನ್ನು ತೆಗೆದು, 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸೋದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಒಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ
	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ : 2,78,319/-	
1	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	
	ಬಿ) 10 ಹೆಚ್.ಪಿ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಜಕಾತಿ ಎಲ್.ಟಿ.-4(a) (16,600/-)	16,600-00
2	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ @ 5% (ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, (ರೂ.2,69,819)	13,491-00
3	ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ	1,000-00
4	ಎಲ್ ಟಿ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್	6,332-00
	ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	37,423-00

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುಲ್ಕಗಳು / ಲೇವಣಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕುಲ್ಕಗಳು / ಲೇವಣಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನಿಂದ ಕಂ-ಕಂಟ್ ಯೋಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಆದೇಶಗಳು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುಲ್ಕಗಳು/ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು).

1. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ (ನಿಗದಿತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ) ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಜಿಗಡೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ರವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ "ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ/ ಸಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಷ್ಕೃತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸದರಿ ಬದಲಾವಣೆ/ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
3. ಒಂದು ಕಂಬದ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಸೆಲ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವ್ಯಾಜರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ X 5 ಮೀ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯಾಸಿ/ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
5. ಮುಖ್ಯ ಖಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಖಾಲ್ಟ್‌ಗಳ ಸಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ತಾವು ಪೂರೈಸಿದ ಸ್ಥಾನವು 1*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ (Oil type) ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
7. ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೂರು ಘಂಟೆ 01 ಸಂಖ್ಯೆ 5-30 ಆಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಪಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.
8. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ (ಅನುಮೋದಿತ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡತಡೆಗಳು ಬಂದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿವಿಕಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತ/ಹಾನಿ/ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
11. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ/ ಬಳಸಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
12. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
13. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ಯ ಪರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
14. ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಧೀಶ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾಧೀಶವು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
15. ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ/ಚಾಲಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
16. ಉಳಿದಂತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಪೂರಕಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುವ/ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು.
17. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೈರಿಂಗ್ ಸಕ್ಷೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
18. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಕಡೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ / ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ / ಇತರೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಪ್ರತಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆಗೊಂಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

1. ಮೂಲದಾರು ಕಛೇರಿ: ಸಂ. 204, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್, 1ನೇ ಘಟಕ, ಸೂರ್ಯನಗರ, ಚಂದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560081
 2. Registered Office: No-204, Park Road, 1st Phase, Suryacity, Chandapura, Bengaluru-560081

19. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಕ್ಷೆ / ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು / ಜನರಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಶಾರ್ತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿ.ಬಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

20. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ /ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.


21. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಸುತ್ತೋಲೆ ನಂ: CGM(OP)/DGM-3/BC-05/F-341/2025-26/CYS-02/Dated:04-04-2025

22. ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೇಬಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗದವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೇಬಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎ & ಕ್ಯಾಸಿ ರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆ-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆವಿಕಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಜಿಗಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) / ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬೆವಿಕಂ / ಇತರೆ ಕೇಬಲ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ (ಡ್ರಾಪ್‌ಮೇನ್ ಮಾಡದೇ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿರಾಸಿ,


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ವಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಕಂ, ಚಂದಾಪುರ.