



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ಪಿ)/ಬೆಂಗಳೂರು/ಕಾನಿಇಂ/ಸಹಾಇಂ/F-1/2025-26/

Ph No. 080-28482437 / 94482 79007 2005-06
Email ID: sebr@bescom.co.in

ಗೆ,

Sri. M.R.Subrayappa S/o Late Ramalah,
Sy No. 19/2, E-khatha No. 150200200500520429,
Khatha No. 957/19/2, Muthugadahalli Village,
Jala Hobli, Bangalore North Taluk.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ, ಬೀಜ ಭವನ,
5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560024

ದಿನಾಂಕ: 09-07-2025

(Under Self-Execution 3.1.5) (Existing building without additional plinth area)
(Existing Commercial Installation Gas Bunk Bearing RR No. VNP66 / AP ID: 61126107250007)
(New 1x250 KVA Cable Entry Type Transformer)

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ VNP-66 ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 124 ಹೆಚ್.ಪಿ + ಹಾಲಿ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ = ಒಟ್ಟಾರೆ 134 ಹೆಚ್.ಪಿ (100 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. As per Clause 3.1.5 of KERC 7th Amendment & 12th Amendment.
2. CGM(OP)/DGM(OP-3)/AGM-1(OP-3)/F-341/2024-25/CYS-25 Dated: 20.05.2024
3. Online Name Change OM No. 466 Dated: 23.05.2025 at AEE, Vidyanagara office.
4. Online Tariff Change OM No. 873 Dated: 30.06.2025 at AEE, Vidyanagara office. (LT-5 to LT-3(a))
5. NOC for CEI GA No. ACEI/BN/DEI/NOC/7271-73/2024-25 Dated: 29.03.2025.
6. ಮುಪ್ರವೃತ್ತಿ/ಉಪ್ರವೃತ್ತಿ-3/ಬಿಸಿ-05/ಕ-341/25-26/ಕೆ.ವೈ.ಎಸ್-02 ದಿನಾಂಕ: 04.04.2025. (ಘನ ಸಪ್ಲೋಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಸುತ್ತೋಲೆ).
7. Executive Engineer (Ele.), HKTD Ltr No. EEE/HKTD/AEE(O)/AE-1/2025-26/3449 Dated: 09.07.2025.
8. T.O Note approved Dated: 09.07.2025.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ VNP-66 ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 124 ಹೆಚ್.ಪಿ + ಹಾಲಿ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ = ಒಟ್ಟಾರೆ 134 ಹೆಚ್.ಪಿ (100 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ನಿಯಮ 3.1.5 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- The 11 kv line of F-5 Trumpet Feeder which is feeding from 220/66/11 kV Begur MUSS.
- The existing 01 No of connection with sanction load of 7.5 KW + additional load of 92.5 KW = Total 100 KW under LT-3(a).
- ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 900 ಚ.ಅಡಿ (83.61 ಚ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 13150 ಚ.ಅಡಿ (1222 ಚ.ಮೀ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವು 01 ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-3(a) ಬಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ), ವಿದ್ಯಾನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.

SI No	Account ID	RR No	Tariff	Existing Load	Add Load	Total Load	2MMD Amount	Existing Deposit	To be collect
1	61126107250007	VNP-66	LT-3(a)	10 HP	124 HP	134 HP	Rs. 1,25,160/-	Rs. 13,310/-	Rs. 1,11,850/-
Rupees One Lakh Eleven Thousand Eight Hundred & Fifty Only									
2	5% Supervision Charges								Rs. 70,312/-
3	Transformer Testing fee								Rs. 1,000/-

- The work shall be completed within 90 Days from the date of self-Execution approval from division.
- Before execution of work the above mentioned License Electrical contractor has to obtain consent letter from the AEE (Ele) of the concerned sub-division for execution of works taking up all the safety measures and the concerned section officer before issuing the Line Clear has to confirm the same with the AEE (Ele) of their respective sub-division & contractor.
- ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 14,06,243/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಪೇನಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪೇನಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆ.ವಿ.ನಿ ಆಯೋಗದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆವಿಕಂ ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14604/2024 ಮತ್ತು 14605/2024 ದಿನಾಂಕ: 17.12.2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ / ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮು.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/(ಜಿ)/2964/2024-25 ದಿನಾಂಕ 09.01.2025 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆವಿಕಂನ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.