N-SORT

ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 1

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ .....

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 1kW

ಆ) .....

ಇ) .....

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರುಗಳು

ಇರುವ ಸ್ಥಳ ..... F13. ಚಿತ್ರ ಮಳಿ ಮಿಲ್

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ..... ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ..... TC no 2215

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 100kVA

ಮಾಪಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ..... HPL. 10. S30D

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 70344 5579

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 1kWh 0000

ಇತರೆ

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ..... ಹೌದು

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ..... —"—

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ ..... —"—

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ..... —"—

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ ..... —"—

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ..... —"—

ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ..... ಇಲ್ಲ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ..... ಹೌದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ ..... —"—

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ? ..... ಇದೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ ? ..... ಹೌದು

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ..... —

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 72316

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 25/13/2025

ಸಂಪರ್ಕ ..... ಇದೆ

ಹೊಸ ..... ಇದೆ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ..... ಇಲ್ಲ

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ..... ಇಲ್ಲ

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ ..... —

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು 24479 53805

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ ..... MR 28 11th

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ..... ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ ..... ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ ..... ಯು ಎಸ್ ಪಿ

ಕೊಳವೆ ..... ಯು ಪಿ ವಿ ಸಿ

ಅರ್ಥಿಂಗ್ ..... ಯು ಪಿ ವಿ ಸಿ

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ 16A

ಕಟ್‌ಔಟ್ 6A

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ ..... 10 ಮೀ

ಪರೀಕ್ಷೆ ..... OK

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ..... ∞

ಫೇಸುನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ..... -0-

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ..... -0-

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರ್

G.N. ELECTRICAL
LICENCE 25 STD Class-II
Licensed Electrical Contractor
HLK Road Agasanakallu,Chitradurga 577 501

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಉಪ -2
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ,(ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್,(ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ,(ವಿವರಿಸಿ). ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 3057/28-2-2025

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ : R-40377