

ಆಲ್ ಆರ್ ಸಂ. : KPL31779

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು : Kotraiah H.M.K S/o Kotraiah H.M

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ : LT-A=15KW

ದಿನಾಂಕ : 23.04.2025, Kalledenapur, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : Synechronisation

ರಂದು ಇನ್ ಸ್ವಾಲ್ವೇಷನ್ ನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ದೂರು

ಮಾಪಕ	ಕಾರ್ಯ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಲವ/ ಕಿ.ವ್ಯಾ.	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ	ಆಂಪ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ	
											ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
1. HPL	1600	5 30517	PPEM 26	30	3x240	10-60A	—	01	Imp → 2.6 Exp → 2.1	±3.26%	±3.26%	
2. HPL	1600	8 639975	PPM 16	30	3x240	5-30A	—	01	20210.1	±1.90%	±1.90%	

ನಿ.ಡಿ. ವಿವರ		ಮಾಪಕರು	
1. ಕಾರ್ಯಾಂಕ	2. ಪ್ರಮಾಣ	3. ಮೇನ್ ಕವರ್	4. ಟರ್ಮಿನಲ್
1.	1.	10578337	1417839
2.	2.	10575265	175262
3.	3.	12566	
4.	4.	Latitude	14.430276
		Longitude	76.390004

ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಅವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ರೋಡ್ / ಸರಾಸರಿ ರೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕ	ಪೂರ್ಣ ರೋಡ್ / ಸರಾಸರಿ ರೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಅವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	5	3	
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ. (R)	1600	1600	
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	01	01	
4. ಅಕ್ಷಚಿಹ್ನೆ ಅಂಶ (A)	1000	1000	
5. ಕಂಡದ್ದು	3.26	1.875	
ಬಿಟ್ಟದ್ದು	3.26	1.875	
6. % ದೋಷ	±0K	±0K	

ತಪ್ಪುಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರ			ಮಾಪಕದಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳು	
1. ವೋಲ್ಟೇಜ್	2. ಸಮಯ	3. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	5. ಎಂ.ಡಿ.
V1 V2 V3	12.30pm	242 240 245	0.99/0.99 0.99	0.00/0.00/5.1
2. ಆಂಪ್	6. ಬಿಲ್ ರೀಡಿಂಗ್	L1 L2 L3	7. ಕರೆಂಟ್	ಫೋಟೋಮೀಟರ್
L1 L2 L3	—	16.7 16.9 15.19	—	
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್	8. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	12.7	—	
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	9. ಕರೆಂಟ್	L1 16.75/9 3V247240	—	
5. ರೇಟಿಡ್ ಎಚ್.ಪಿ.	10. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	L2 16.05/16 16V2246246	—	
6. ಮಂಡೂರಾದ ಎಚ್.ಪಿ.	11. ಕರೆಂಟ್	15kw L3 17.82/15 24V244241	—	

ಪರಾ : ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ಕಡೆ / ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

calibration of Main Meter & solar meter found satisfactory.
Solar installed Cap = No. of modules X Cap of each
= 25 X 0.585 = 14.62Kwp
Pre Commissioning of solar carried out as per the letter no of AEE Nagalur 133 dated 15/4/25.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
AEE Nagalur
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಮಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ಉಪವಿಭಾಗ-2

Handwritten signature and date 15/4/25.