

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಬೆಂಗಳೂರು/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾಇಂ/F-1/2025-26/1330-31

Ph No. 080-28482437 / 94482 79007

Email ID: sebrco@bescom.co.in

ಗೆ,

Smt. Phool Patidevi W/o Late Syama Lal
Gupta at Site No. 1,2 & 3, Khatha No. 219
/365, Kannur Village, Bidarahalli Hobli,
Bangalore East Taluk

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರ
ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ,
ಬೀಜ ಭವನ, 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು -560024

ದಿನಾಂಕ: 05 JUN 2025

(Under Self-Execution 3.1.5) (Existing Building with additional plinth area)
(Existing M.S. Building Commercial Installation) (Enhancement of Existing 1x100 KVA to 1x250 KVA
Cable Entry Type Transformer)

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 3
ಅಂತಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 120 ಕಿ.ವ್ಯಾ + (ಹಾಲಿ 30 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 67 ಎಚ್.ಪಿ) =
ಒಟ್ಟಾರೆ 150 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 67 ಎಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (Application ID:
1125103250831)

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. As per Clause 3.1.5 of KERC 9th Amendment & 12th Amendment.
2. CGM(OP)/DGM(OP-3)/AGM-1(OP-3)/F-341/2024-25/CYS-25 Dated: 20.05.2024.
3. Circular No. BESCOM/BC-49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT&GST)/F-3/2024-25/CYS-48.
4. ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮುಪ್ರವೃ(ಕಾ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-05/ಕ-341/25-26/CYS-02 ದಿನಾಂಕ: 04.04.2025.
5. Date of Service: 29.12.2022.
6. T.O Earlier PS Ltr No. SEE/BRC/EE(O)/AEE(O)/F-1/2021-22/5493-95 Dated: 20.01.2022. [30 KW]
7. Earlier PS Ltr No. ಪ್ರವೃ(ವಿ)/ಬೆಂ.ವ್ಯ.ಗ್ರಾ/ಸಪ್ರವೃ(ವಿ)-1/3957-58 ದಿನಾಂಕ: 21.08.2007. [67 HP]
8. EEE/HKTD/AEE(O)/AE-1/2025-26/1714 Dated: 29.05.2025.
9. T.O Note approved Dated: 05.06.2025

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 3 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 120 ಕಿ.ವ್ಯಾ + (ಹಾಲಿ 30 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 67 ಎಚ್.ಪಿ) = ಒಟ್ಟಾರೆ 150
ಕಿ.ವ್ಯಾ + 67 ಎಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ನಿಯಮ 3.1.5 ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- 1) The existing 11 KV line is feeding from F-10 Hosakote feeder is emanating from 66/11 KV Geddadahalli MUSS.
- 2) ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 13778 ಚ.ಅಡಿ + ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 20667 ಚ.ಅಡಿ = ಒಟ್ಟಾರೆ
ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 34445 ಚ.ಅಡಿ (3200 ಚ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 13620 ಚ.ಅಡಿ (1265.29
ಚ.ಮೀ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು 2 ಅಂತಸ್ತುಗಳು + ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು 3 ಅಂತಸ್ತುಗಳು = ಒಟ್ಟಾರೆ
ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು 05 ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಲೋಡು 120 ಕಿ.ವ್ಯಾ + (ಹಾಲಿ 30 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 67
ಎಚ್.ಪಿ) = ಒಟ್ಟಾರೆ 150 ಕಿ.ವ್ಯಾ + 67 ಎಚ್.ಪಿ.
- 3) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ವಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.

Sl No	Application ID	Tariff	Load	Quantity	Amount in Rs.
1	1125103250831	LT-3(a)	20 KW	01 No	Rs. 32,680/- x 01
2		LT-3(a)	30 KW	02 No's	Rs. 49,020/- x 02
3		LT-3(a)	40 KW	01 No	Rs. 65,360/- x 01
4	5% Supervision Charges				Rs. 45,729/-
5	LBS Onsite Testing Fee				Rs. 4,080/-
6	Transformer Testing Fee				Rs. 1,000/-

- 4) The work shall be completed within 90 Days from the date of self-Execution approval from division.
- 5) Before execution of work the above mentioned License Electrical contractor has to obtain concent letter from
the AEE (Ele) of the concerned sub-division for execution of works taking up all the safety measures and the
concerned section officer before issuing the Line Clear has to confirm the same with the AEE (Ele) of their
respective sub-division & contractor.
- 6) ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 9,14,589/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 7) ಈ.ಟಿ.ವಿ. ಮಾಪಕ-02 ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿ.ಟಿ. ಗಳನ್ನು (01 for Master meter of DTC (if requires) & 04 no for above 18KW
installation meter), ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್-00 ಸಂಖ್ಯೆ, 3-ಫೇಸ್-00 ಸಂಖ್ಯೆ, 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ
ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
- 8) ಮುಖ್ಯ ಪೇಸಲೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪೇಸಲೆಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ
ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

- 9) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆ.ವಿ.ನಿ ಅಯೋಗದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಕಂ ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಬೋಕಾರಿರುವ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 10) ಎಲ್ಲಾ ಕೈಪಿಡಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಉಚಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14604/2024 ಮತ್ತು 14605/2024 ದಿನಾಂಕ: 17.12.2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ / ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಕುರ್ಚೀಸು ಮು.ಆ/ಪಿ.ಆರ್/(ಇ)/2964/2024-25 ದಿನಾಂಕ 09.01.2025 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- 11) ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಲೆಕಂ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾದರಿಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
- 12) ಕುರ್ಚೀಸು-7ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ 1*100 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೈಲಾ ರಹಿತ (Cable) ಪರಿವರ್ತಕವು ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 1*250 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೈಲಾ ರಹಿತ (Cable Entry Type Distribution Transformer) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕುರ್ಚೀಸು-7ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಳವಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
- 13) ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ. ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಕಂತರ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- 14) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆ.ವಿ.ನಿ ಅಯೋಗದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಕಂ ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಬೋಕಾರಿರುವ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 15) ಸದರಿ ನ್ಯಾವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 16) In future, the applicant has to pay any variation / difference of charges, if any, payable to BESCOM.
- 17) The released materials, if any as per 7th schedule credit estimate shall be handed over to the concerned divisional stores.
- 18) After completion of work, joint inventory as prescribed vide chief Controller of Accounts, Circular No. AP/CYS-10/92-93/20-04-1992 (Page-246 of Compendium Vol-I) shall be taken and the assets shall be accounted in the books of company.
- 19) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 20) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸಕ್ಕ/ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೂರಿತರೇ ನೀಡದ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- 21) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ 15 ಮೀ ಮೀರಿಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 22) ಒಂದು ಕಂಬದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ / ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು (ಭೂಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ) ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ * 5 ಮೀ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ./ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- 23) ನಿಗದಿತದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಯನ್ನು ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ 0.6 * 1.6 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಒಳಗೆ ಸೆಲ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 24) ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈರಿಂಗ್ ಸಕ್ಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ಪರದಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 25) ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ /ಸೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
- 26) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಅವಲದಳ್ಳಿ, ಉಪ-ವಿಭಾಗದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

Note:

- i. The applicants / consumers seeking power supply shall furnish undertaking through indemnity bonds to the distribution licensee indemnifying them from all damages and claims, including costs suit, original petitions and all kind of legal or other proceeding that the distribution licensee may incur or likely to incur on account of arranging power supply. This shall come in to force from the date of publication in the official Gazette of Karnataka.
- ii. For any 765/400/220/66/11 kV lines passing adjacent/ nearby/ on the premises, mandatory clearance certificate should be obtained from the competent authority by the developer / concerned EE of BESCOM before servicing of the installation. In case of any deviation in this regard concerned officers will be held responsible.
- iii. The applicant shall furnish the undertaking in the indemnity bond that indemnifying the distribution licensee any loss arising out of any litigations on account of arranging such power supply.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಹಿರೇವಳ್ಳಿ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತ.