ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ: ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ: ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಲಿನ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1/1/2025	BKHC 1361	LT3	3Φ	3x5-30A	LEY	C250085	12505 (12470)			Providy Smart Meter AEE/AFB/AE(T)-5281 dt: 23/12/24	3Φ	10-60A	LET	A9205877	0.0				
6/1/2025	SJ-4153	LT3	1Φ	2.5-10A	BHEL	416489	3760	Defe		surrendy as by company request OMNO: AEE/AFB/AAO —									
7/1/25	YM-433	LT1	1Φ	5-30A	LEY	BC106287	42329			Disply Problem	1Φ	5-30A	L&T	A9233104	0.0		Meter Removed by company MRS29		
9/1/25	TDC-186 46	LT3	1Φ	5-30A	L&T	A83286 80	4141			Link Lunt out	1Φ	5-30A	L&T	A9260788	251		Meter removed by SJTP-6518		
9/1/25	SJ-1093	LT3	1Φ	5-30A	L&T	41643817	7937			surrendy OMNO: AEE/AFB/AAO — 5651 — d: 9/1/24	1Φ	5-30A	L&T	A5392029	0.0		Meter removed by company		
9/1/25	SJ-1304	LT1	1Φ	5-30A	L&T	41807273	8788		MNR		1Φ	5-30A	L&T	A5392029	0.0		Meter self removed		
9/1/25	BDG5TL 1346	LT6	1Φ	5-30A	LEY	BC2106887	No disply 3659				1Φ	5-30A	L&T	A9332492	0.0		Meter self removed MR22		
9/1/25	B-643	LT1	1Φ	5-30A	LEY	BD0074708	No disply 8708				1Φ	5-30A	L&T	A9332483	0.0		Meter self removed MR22		
9/1/25	SJTP6334	LT7	3Φ	5-30A	L&T	2122202	No display 2486				3Φ	5-30A	L&T	C295239	1727				
10/1/25	CGMS-716	LT1	3Φ	3x5-30A	LEY	C0085772	No disply 27133		No disply		3Φ	3x5-30A	LEY	E110663	5688		Meter by SJTP-4994		
10/01/25	SJP1362	LT5	3Φ	5-30A	LEY	C248857	119172		Permant Cunnect —	surrendr omno AEE/AE(T)/AAO —	5714	dt: 10/1/25							