ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : .....

ಇವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

..... ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಬೆವಿಕಂ BESCOM

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. J-1-Ap-726 ..... ಹೆಸರು Karthikeyan v. Lakshikanth Sadgn kumar

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Better manual ..... ವಿಳಾಸ ..... JIGANI: KIADB OCM

ಟ್ಯಾರಿಫ್ LTR ..... SI = ... K = 10

ದಿನಾಂಕ ..... ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 30/5/25 ..... ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್‌ನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು on complaint display digit cut meter replaced ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 28.7.25

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

11497

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
RMD	1&4	4000	P0026836	LGM 405	3	240	5	50/5A	10	Display digit cut		
RMD	1&7	2500	23292304	EL 3wp	3	240	5	50/5A	10	00000	½	½

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		BMD	BRMD
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	63554	68662
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BR	BRMB
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	40431	19047
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		red	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		plastic
ಸಿ.ಟಿ ಕವರ್		BL	BRMB
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	19766	19048
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		BRMD	BRMB
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	58575	19049
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್			

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು (Jagadish Kumar)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ			
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	display digit cut		00000
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್			0.0
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್			0.0
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್			00000
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	D/R		02
7. ಕರೆಂಟ್			0.36 0.36 0.36
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್			240 238 241

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	Ashmer			
ಪ್ರಮಾಣ :	50/5A			
ಕ್ಲಾಸ್/ಎಎ :	CL 3.75			
R :	LTE 6400		R :	
Y :	LTE 6401		Y :	
B :	LTE 6402		B :	
N :	Total 11.27085		N :	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್ 240 238 241
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್ 3.6 3.6 3.6
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 0.9
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ.
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ JGN

		ಇರುವ ಮಾಪಕ	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ
		ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ	(C)	RMD	RMD
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ	(R)	display digit cut	05
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	(K)		2500
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ			50/5A
ಕಂಡದ್ದು	(A)		10
ಬಿಟ್ಟದ್ದು			½
			½

$$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$$

ವರದಿ : As per JE Request, Inspected the meter replaced by new one due to display digit cut (past & the display is not working). Hence further action may be taken at your end as per BESCOM Rules & Regulations

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ