



Bengaluru Electricity Supply Company Limited
(Wholly Owned Government of Karnataka Undertaking)

BESCOM GSTN No: 29AACCB1412G1Z5

Circle : BANGALORE RURAL
DODDABALAPURA (U)

Division : NELAMANGALA

Subdivision: DODDABALAPURA (U)

Section:

Sub Application No - 111410125005507

Application No	1114101250055
Application Submission Date	10-03-2025
Applicant Name	KAVYA S AND RADHA THIRUPATHI REDDY
Applicant Address	SITE NO 5 & 6, AREHALLI GUDDADAHALLI
Application For	PERMANENT SERVICE
Load(KW/HP/KVA)	5 /0/ 0
Tariff	LT3A-Urban
61.9067-(WITH TAX) TRANSFORMER TESTING FEE+CGST(46.9977)9%+SGST(46.9987)9%=(1000 + (1000*0.09) + (1000*0.09))	Rs: 1480 /- 1000/-
(WITH TAX) 5% Supervisory Charge(61.904)+CGST(46.9977)9%+SGST(46.9987)9%=(56915 + (56915*0.09) + (56915*0.09))	Rs: 6215 /- 56915/-
48.1017 - ISD	Rs: 8980 /-
61.9067 - CABLE TESTING FEES	Rs: 4080 /-
Total Amount	Rs: 81399 /-

NOTE 1**: Please Make the payment for the above and submit the receipt Details After Payment.

NOTE 2**: This Demand Note generated as per the intimation provided at the time of application. At the time of inspection if additional SLC or Additional Load is required a supplemental demand note will be issued. Your installation will be serviced after all the payments are received.

NOTE 3**: Intimation amount should be paid On or Before 90 days of Intimation date.

Asst Engineer Technical (EI),

Asst Executive Engineer (EI),

8/11/12

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತ, ಬೀಜ ಭವನ,
5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560024

ದಿನಾಂಕ: 21 FEB 2025

ಗೆ,

Smt. Kavya.S.A and Smt. Radhathirupathi Reddy,
Site No. 4, 5 & 6, Property No.4/542/4, 5 & 6,
Sy No. 133/6, 133/7, Archalliguddadahalli Village,
Doddaballapura Taluk.

(Under Self-Execution 3.1.5) (Applicant ID: 1114101250055)
(M.S.Building Commercial Installation) (New 1 x 63 KVA Dry Type Transformer)

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮುಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 35 ಕಿ.ವ್ಯಾ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಲಾಲ್ನೆ: 1. EEE/NEL/AEE(O)/AET/2024-25/10945-46 Dated: 04.02.2025.
2. As per Clause 3.1.5 of KERC 7th Amendment & 12th Amendment.
3. Corrigendum No. BESCOM/GM(QS&S)/DGM-3/AGM-1/BC-11/2024-25/CYS-42 Dated:
23.05.2024.
4. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ವಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿ.ಪ/ಬಿ.ದ/ಸವಿಪ(ಕ)/588-610/2024-25 ದಿನಾಂಕ: 29.04.2024.
5. Circular No. BESCOM/GM(QS&S)/DGM-3/AGM-1/BC-11/2024-25/CYS-60 Dated:
09.07.2024.
6. T.O Note approved Dated: 20.02.2025.

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 35 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ನಿಯಮ 3.1.5ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 8697 ಚ.ಅಡಿ (808 ಚ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 174240 ಚ.ಅಡಿ (16187
ಚ.ಮೀ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವು 05 ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಲೋಡು 35 ಕಿ.ವ್ಯಾ.
- 2) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-3(a) ಜಠಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 3) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.

Sl No	Application ID	Tariff	Load	Quantity	Amount in Rs.
1	1114101250055	LT-3(a)	05 KW	07 No's	Rs. 8,980/- x 07
2	5% Supervision Charges on Estimate cost				Rs. 48,233/-
3	CGST 9% on 5% SC (Sl No. 2)				Rs. 4,341/-
4	SGST 9% on 5% SC (Sl No. 2)				Rs. 4,341/-
5	LBS Onsite testing fee				Rs. 4,080/-
6	Transformer testing fee				Rs. 1000/-

- 4) The work shall be completed within 90 Days from the date of self-Execution approval from division.
- 5) Before execution of work the above mentioned License Electrical contractor has to obtain consent letter from the AEE (Ele) of the concerned sub-division for execution of works taking up all the safety measures and the concerned section officer before issuing the Line Clear has to confirm the same with the AEE (Ele) of their respective sub-division & contractor.
- 6) ತಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ತಗಲುವ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 9,64,668/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 7) ಈ.ಟಿ.ವಿ. ಮಾಪಕ - 01 ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿ.ಟಿ. ಗಳನ್ನು (01 for Master meter of DTC & 00 no for above 18KW installation meter), ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್-00 ಸಂಖ್ಯೆ, 3-ಫೇಸ್-07 ಸಂಖ್ಯೆ, 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
- 8) ಮುಖ್ಯ ಪೇನಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪೇನಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 9) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕ.ವಿ.ನಿ ಆಯೋಗದ ನಿಭಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆವಿಕಂ ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 10) ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಕೆಯ 1*63 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೈ ರೆಹುತ (Dry) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೆವಿಕಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.