



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ಬಿ)/ರಾವ್/ಕಾಇಂ(ಕ)/ಸಕಾಇ/2025-26/
ಲಗತ್ತು:

Email: sermgc.work@gmail.com

Phone No. 080-28488780

BESCOM GST NO: 29AACCB1412G1Z5

2329-31

ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),

ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯ & ಪಾಲಿಸಿ ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಟಿಟಿಎಂ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಡಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560060.

11 JUL 2025

To
Smt. Uma A N W/o
Shivaram Reddy,
K No. 444/49/3/350/3,
Iggalur Village,
Anekal Taluk.

ವಸಾಹರ,

ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ

ವಿಷಯ: ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ 04 ಕಿ.ವ್ಯಾ (ಹಾಲಿ 01 ಕಿ.ವ್ಯಾ+ ಅಧಿಕ 04 ಕಿ.ವ್ಯಾ; ಒಟ್ಟು 05 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ (ವಾಣಿಜ್ಯ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಚಂದಾ /ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2025-26/3529-30 ದಿ: 11.07.2025 ಚಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ.

Application ID: 61322106250018

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಅಧಿಕ 04 ಕಿ.ವ್ಯಾ (ಹಾಲಿ 01 ಕಿ.ವ್ಯಾ+ ಅಧಿಕ 04 ಕಿ.ವ್ಯಾ; ಒಟ್ಟು 05 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 3.1.5ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಹಾಲಿ 01 ಕಿ.ವ್ಯಾ+ ಅಧಿಕ 04 ಕಿ.ವ್ಯಾ; ಒಟ್ಟು 05 ಕಿ.ವ್ಯಾ).

1. ತಾವು ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 8082.5 ಚ.ಮೀ, Ground Floor+ 5 Upper Floor ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ 04 ಕಿ.ವ್ಯಾ (ವಾಣಿಜ್ಯ)
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ F-1 Marsur Feeder, 66/11KV Chandapura MUSS ಉಪಸ್ಥಾವರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-3 ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
4. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಬಿ), ಚಂದಾಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ DD ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು.

Sl No	Particulars	Amount (in Rs.)	9 % CGST (in Rs.)	9% SGST (in Rs.)	Total Amount in Rs.
1	2MMD:				
	a) 04KW*01 No.s Tariff LT-3(01*6540/-) on Existing RR No. CDPSCMS-5561 (EX load 01KW +Add Load 04KW = Total Load 05KW)	6,540/-	0.0/-	0.0/-	6,540/-
Total Amount					6,540/-
(Rupees Six thousand five hundred and fourty only					

- As per **BESCOM** Circular No: BESCOM/ GM (QS&s) / DGM-3 /AGM- I /BC-11 / 2024 -25 /Cys-141, dt:05.12. 2024.Dry type transformers required to create infrastructure shall be purchased from BESCOM approved Vendors only.
- If Dry type LBS/500KVA/CSS/transformer has been installed under self-execution, an under taking shall be furnished that the same shall be maintained for life time by the applicant.
- As per **BESCOM** order No: BESCOM/CGM(OP)/DGM (OP-1)/FY 2021-2022/CYS-19 Dt:17.05.2021. The sub divisional officers ensure the transformer quality and rating at the authorized test bench/ Divisional stores duly collecting transformer test certificate issued by the concerned MT division before servicing of installation.
- As per **BESCOM** Circular No: BESCOM/ GM (QS&s) / DGM-3 /AGM- I /BC-11 / 2024 -25 /Cys-15, dt:19.04.2024. All dry type transformers procured under Self-execution shall be got tested at the nearest test bench center and duly collecting transformer test certificate issued by the concerned MT division.
- As per **BESCOM** Circular vide ref:-BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP3)/2024-25/Cys-95 Dates:- 15.02.2025 & CYS-102 dated 25-03-2025, The power supply shall be arranged to the above said installations through "Smart Energy Meter in line with its capacity and quantum of load requirement in BESCOM jurisdiction".
- Guanatee shall be furnished for a period of not less than one year for the materials used in the works as well as for the quality of the work carried out from date taking over of the lines and equipments by **BESCOM**.
- provide 0 ETV Meter with suitable CTs.
- ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ Vendors ಗಳಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

Applicant Name: Smt. Uma A N W/o Shivaram Reddy,
Application ID: 61322106250018