



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ದೂರವಾಣಿ:08194-223125

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08194-225871

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಕಾನಿಇಂವಿ(ಕ)/ಸಇಂ-1/ಚಿದು/2024-25/

ದಿನಾಂಕ: 24-1-25

ಲಗತ್ತು:

13064-50

ಇವರಿಗೆ,

ಮೇ// ಇಂಡಸ್ ಟವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಮೇ// ಇಂಡಸ್ ಟವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಟವರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕ: 21.01.2025.

2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ., ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2351 ದಿನಾಂಕ:21.01.2025.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಶಾಖೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಟವರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಬೆವಿಕಂ.ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಇವರು ರೂ 4,05,074/-ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಟವರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ವಿಷಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

1. ನಿಮಗೆ ಪೂರೈಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂರು ಫೇಸ್ 400 ವೋಲ್ಟ್ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ.
2. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಟಿ-3(i) ದರ ಅನುಸೂಚಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ 200.00 ಭಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆ.ವಿ.ಕಂನ Technical Audit & Quality Control ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
5. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕೆ.ವಿ/ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಐ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಬೆವಿಕಂನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.
7. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯೋಜಿತ ಬೆವಿಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರವೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
8. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಖಾತರಿ (ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಅಧಿಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬೆವಿಕಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.
10. 4 ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಂಪ್‌ಹೆಡ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಆರಂಭಿಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರ ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಬೆವಿಕಂ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು.


ಪು.ತಿ.ನೋ...

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಿ.ನ್ಯಾ	ಪಾವತಿಸುವ ವಿವರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ
1	ಮೇ// ಇಂಡಸ್ ಟಿವರ್ ಲಿಮಿಡೆಡ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ID-11271428	10	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	48.101	17,640-00
			5% ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ	61.904	20,099-00
			ಪರಿವರ್ತಕ ಪರಿಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ	62.93	1000-00

- ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ದರಗಳ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಲಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ರೂ.10,000/- ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಡಿ.ಡಿ.ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ಧರಿರುವರು.
- Conditions of supply of Electricity of distribution Licences in the State of Karnataka ದ ಇನ್ನಿತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
- ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಪರಿವರ್ತಕ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಬುಗಳೂರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ::CGM(OP)/DGM(OP-1)/AGM(OP-3)/AE-1/BC-05/2020-21/CYS-164 Date: 23.03.2021.ರನ್ವಯ ಬೆ.ವಿ.ಕಂ ನ ಪರಿನರ್ತಕ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುವುದು.
- ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಎಸ್-48/26.11.2024 ರನ್ವಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

ಈ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಕಾ & ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಇವರು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

