



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಇ-ಮೇಲ್: sekolar@bescom.co.in, seklrcircle.work@gmail.com
ಫೋನ್: 08152-220642

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅ.ಇಂ(ವಿ)/ಕೋವ್ಯ/ಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಕಿಇಂ-2/2024-25/

೪೪೫-೩೩

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ,
ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ,
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಕೋಲ್ಕಾಡು-563101
ದಿನಾಂಕ: 13 MAR 2025

ರವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್,
ಬಿನ್ ಎಸ್. ಗಂಗಯ್ಯ,
ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

(Account ID: 1215203250004)

(Under Self-Execution)

(1 * 63 KVA Oil Type Transformer)

TBP-961
TBL-2880

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ, ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಶರತ್ತು-9 ರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಖಂಡಿಕೆ 3.1.5 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ 3 ಕಿವಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 20 ಕಿವಾ ಒಟ್ಟು 23 ಕಿವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇ/ತಾಸ-3/2024-25/2210 ದಿನಾಂಕ: 06.03.2025

2. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ "Recovery of Expenditure for Supply of Electricity" ನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಖಂಡಿಕೆ 3.1.5 ರ ಪ್ರಕಾರ.

3. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯ(ಕಾ)/ ಉಪವ್ಯ-3/ ಸಪ್ರವ್ಯ-1/ ಬಿಸಿ-07/ಎಫ್-383/19-20/ಸಿವೈಎಸ್-64 ದಿನಾಂಕ: 20.09.2019.

4. ಪ್ರವ್ಯ (ಕೂ.ಎಸ್ & ಎಸ್)/ ಉಪವ್ಯ-3/ಬಿ.ಸಿ-1/19-20/ಸಿವೈಎಸ್-12 ದಿನಾಂಕ: 29.04.2019.

5. ಬೆ.ವಿ.ಕಂ/ಮು.ಪ್ರ.ವ್ಯ(ಕಾ)/ಉಪವ್ಯ(ಕಾ-1)/17-18/2293-305 ದಿನಾಂಕ: 17.06.2017.

6. ಪ್ರವ್ಯ (ಮಾ & ವಾ)/ ಉಪವ್ಯ(ಮಾ & ವಾ)/ ಸಪ್ರವ್ಯ-1/21-22/ಸಿವೈಎಸ್-19 ದಿನಾಂಕ: 01.09.2021.

7. ಬೆ.ವಿ.ಕಂ/ಮು.ಪ್ರ.ವ್ಯ(ಕಾ)/ಉಪವ್ಯ(ಕಾ-3)/ಸಪ್ರವ್ಯ(ಕಾ-3)/ಬಿ.ಸಿ-05/ಎಫ್-351/21-22/ಸಿವೈಎಸ್-178 ದಿನಾಂಕ: 31.12.2021.

8. ಬೆ.ವಿ.ಕಂ/ಮು.ಪ್ರ.ವ್ಯ(ಕಾ)/ಉಪವ್ಯ(ಕಾ-1)/ಸಪ್ರವ್ಯ(ಕಾ-3)/ಇಂ(ಕಾ-1)/2021-22/ಸಿವೈಎಸ್-19 ದಿನಾಂಕ: 17.5.2021.

9. ಬೆ.ವಿ.ಕಂ/ಮು.ಪ್ರ.ವ್ಯ(ಕಾ)/ಉಪವ್ಯ(ಕಾ-1)/ಸಪ್ರವ್ಯ(ಕಾ-3)/ಸಇ-1/ಬಿ.ಸಿ-05/2023-24/ಸಿವೈಎಸ್-124 ದಿನಾಂಕ: 17.02.2024.

10. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP-3)/2024-25/CYS-95 ದಿನಾಂಕ: 15.02.2025

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕಿವಾ (1 ಕಿ.ವಾ x 3 ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 20 ಕಿ.ವಾ (1 ಕಿ.ವಾ x 20 ಸಂಖ್ಯೆ) ಒಟ್ಟು 23 ಕಿವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಶರತ್ತು-9 ರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಖಂಡಿಕೆ 3.1.5 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 808.84 ಚ.ಮೀ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 03 ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೋರಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ 23 ಕಿವಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2) ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ-1 ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ-3(a) ಜಠಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- 3) ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ 1*63 ಕೆವಿಎ ತೈಲ (Oil type) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.

- 4) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಡಿಡಿ ಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು.
ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.

Sl No	Details	Tariff	Load	Quantity	Amount in Rs.
1	2 MMD	LT-1	1 KW	3 Nos.	Rs. 770/- x 3
		LT-3(n)	1 KW	20 Nos.	Rs. 1,800/- x 20

2	5% Supervision Charges on Estimat Cost Excluding DEI Charges	Rs. 19,000/-
4	Material Inspection Charges (MIC)	Rs. 5,000/-
6	Supervision Charges	Rs. 250/-
5	Transformer Testing Fee	Rs. 1000/-

- 5) ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೇವಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.
- 6) ಈ.ಟಿ.ವಿ. ಮಾಪಕ: 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿ.ಟಿ. ಗಳನ್ನು (1 for Master meter of DTC). ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ : 23 ಸಂಖ್ಯೆ, 3-ಫೇಸ್: 00 ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ-10 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
- 7) ಮುಖ್ಯ ಪೇನಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪೇನಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 8) ಉಲ್ಲೇಖ-5 ರನ್ವಯ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 9) ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಕೆಯ 1*63 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತೈಲ ಸಹಿತ (Oil Type) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 10) ಉಲ್ಲೇಖ-8 & 9 ರನ್ವಯ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನ ಪರಿವರ್ತಕಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ರೂ. 1,000/- + 18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ) ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
- 11) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ/ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 43.00 ರನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ತಾವು ಬಿ.ವಿ.ಕಂಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- 12) ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು 200.00 ರೂಪಾಯಿ ಭಾಷಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 13) ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು IS 1180-2014 ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟದ 50% & 100% ಹೊರೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಂತ-1 ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಷ್ಟದ IS 1180-2014 ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (As per the letter ref :BESCOM/BC-2/DT/GM(QS&S)/2014-15/CYS-75 Dtd : 3.01.2015)
- 14) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು (ಭೂಮಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ) ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಕಾಶಕ. ತರಗಿರುವ 2 ನಿ.ಎ. 6 ನಿ.ಎ. ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ