ಅನುಮೋದನೆ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ LT 7

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 01 KW

ಫೇಜ್ ವೈಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) /

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ Thaggihalli

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 440/230

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 25 KVA

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 18 KW

ಮೀಟರ್

ಮೀಟರಿನ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ LG, 5-30

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ BD0333956

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 4263

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕವನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್‌ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಸಾಕೆಟ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಸಾಕೆಟ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ NO

ಮಾಪಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

ಹೌದು

Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ	New
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	NO
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	NO
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಈ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	TL 43
ಮಾಪಕ ಓಡುವ ದಿನಾಂಕ	
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ :	6 sq mm
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜು / ಎ	Rabbit
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ/ಎಐಎಲ್/ಸಿಟಿಎಸ್	
ಕೊಳವೆ	PVC
ಅರ್ಥಿಂಗ್	provided
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	15A
ಸಾಕೆಟ್	15A
ಪರೀಕ್ಷೆ	–
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯ	∞
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆ ಸಹಿ) ಇರಿಸಿಯರ್

LATHA ELECTRICALS

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಕಛೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ)

ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇತರೆ ಪಂಪಿಂಗ್ (ವಿವರಿಸಿ)