



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ದೂರವಾಣಿ: 0816-2278599

ಮೊಬೈಲ್: 9448279006

ಇ-ಮೇಲ್: setmkrcircle.work@gmail.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,

ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವೃತ್ತ,

ಬಿ.ವಿ.ಕಂ., ತುಮಕೂರು-572 102.

ಆಂ(ವಿ)/ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ/ಟಿ1/25-26/

6178-80

ದಿನಾಂಕ: 10 OCT 2025

ಗೆ,

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ರೀಟೇಲ್ ಸೇಲ್),

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

ಮೈಸೂರು.

(Application ID:2221109250001)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ: ಮೆ|| ಐಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಪೇಷನ್, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ನಿಟ್ಟೂರು
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ತಾವು ಕೋರಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ (NSL4916) ಎಲ್.ಟಿ- 3(a) ಜಕಾತಿಯಡಿ ಹಾಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 10.00ಕಿ.ವ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಟಿ-6(C) ಜಕಾತಿಯಡಿ 60.00ಕಿ.ವ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ 70.00ಕಿ.ವ್ಯಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ 9.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ DCW ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1) KERC 9ನೇ & 11ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ KERC/D/3/17-18, Bangalore Dtd:27.12.2017
2) BESCOM/BC-53/CGM(OP)/DGM(EV)/2023-24/318 Dtd:04.08.2023.
3) ಪ್ರವೃ(ಮಾ & ವಾ)/ಉಪ್ರವೃ(ಮಾ & ವಾ)/ಸಪ್ರವೃ-1/22-23/ CYS-02 ದಿನಾಂಕ:01.04.2022
4) BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP3)/24-25/CYS-95 Dtd:15.02.2025
5) BESCOM/BC-49/GM(CT&GST)/DGM/ AGM(CT&GST)/F-3/2024-25/CYS-48 Dtd:26.11.2024
6) ಪ್ರವೃ(ಮಾ & ವಾ)/ಉಪ್ರವೃ(ಮಾ & ವಾ)/ಸಪ್ರವೃ-1/22-23/ CYS-02 ದಿನಾಂಕ:01.04.2022
7) ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಫೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:14604/2024 ಮತ್ತು 14605/2024 ದಿ:17.12.2024
8) BESCOM/BC-24&45/GM(M&C)/DGM(M)/AGM-M2/2025-26/CYS-32 Dtd:26.08.2025
9) ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿ ಆದೇಶ -2026 ದಿನಾಂಕ 01.04.2025
10) ಕಾನಿಇಂ [ವಿ], ಬೆವಿಕಂ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 23-24/1496 ದಿ:08.10.2025.

ಉಲ್ಲೇಖ(10) ರನ್ವಯ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ತುಮಕೂರು ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, ತಾವು ಕೋರಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜು ಆರ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ (NSL4916) ಎಲ್.ಟಿ-3(a) ಜಕಾತಿಯಡಿ ಹಾಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 10.00ಕಿ.ವ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಟಿ-6(C) ಜಕಾತಿಯಡಿ 60.00ಕಿ.ವ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆವರಣದ ಭಾರ 70.00ಕಿ.ವ್ಯಾ ಗೆ (ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾವರಗಳು 02 ಸಂಖ್ಯೆ) ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ 9.0 ರಡಿಯಲ್ಲಿ & DCW ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್. ಸಿ. ನಿಬಂಧನೆ- 2011 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರವು ಇ.ವಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. (ಹಾಲಿ 01+ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರ-01 ಒಟ್ಟು 02 ಸಂಖ್ಯೆ)
2. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ. X 5 ಮೀ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆವಿಕಂ ಸೂಚನೆಗಳನುಸಾರ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಹೊಸದಾಗಿ 100ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು (BEE-4 STAR) DCW ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಐ.ಇ.ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
3. ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ/ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೆವಿಕಂ, ನಿಟ್ಟೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಲೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1	ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ	54840.00
2	DCW Charges	746688.00
3	10% on ESCOM Establishment cost on Total cost of DCW Scheme	74668.00



4	18% GST on 10% on ESCOM Establishment cost on Total cost of DCW Scheme	13440.00
5	ಎಲ್.ಟಿ. ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯುಬಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕ	4080.00
6	ಪರಿವರ್ತಕ ತಪಾಸಣಾ ಶುಲ್ಕ	1000.00
7	ಸೂಪರ್ ವೈಸರಿ ಮೊತ್ತ	250.00
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	894966.00

(RAPDRP ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕೊಳಪಡುತ್ತದೆ).

ಸೂಚನೆ: ಹಾಲಿ ಜಾತಿಯು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

- ಆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಪಕ (ಸಿ.ಟಿ ಅನುಪಾತ: 150/5 ಎಂಪ್ಸ್) ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ. ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯುಬಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅನುಮೋದಿತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಉಲ್ಲೇಖ-3 ರನ್ವಯ) ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ(4) ರನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ಇ. ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ(5) ರನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ಸಿ.ಟಿ/ಪಿ.ಟಿ ಗಳನ್ನು ಬೆವಿಕಂ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

4. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೋಲಾರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು 230/400 ಮೋಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. (ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ)
5. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ-3(a) ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ-6(C) ಜಾತಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಭಾರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.500 ರೂಗಳ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
6. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ ಯನ್ನು ಮಾಪಕದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
7. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು 4 ಫೋಲ್ ಬೇಂಜ್ ಓವರ್ ಸ್ಪಿಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
8. ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಡಿ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನ ನಕ್ಷೆಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. [ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು (ಜಿ.ಎಫ್)].
9. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಸರ್ವೀಸ್ ಮೇನ್ಸ್) ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (4) ರ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕರಾರು ಪತ್ರ (Indemnity Bond) ವನ್ನು ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆವಿಕಂ/ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
10. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲೇಖ(6) ರನ್ವಯ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ(7) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ದಿನದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣಿಯು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅಥವಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೆವಿಕಂ, ನಿಟ್ಟೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಪ.ಕಾ&ಪ),
ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಬೆವಿಕಂ, ತುಮಕೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು :-

1. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೆವಿಕಂ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬೆವಿಕಂ, ನಿಟ್ಟೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ರಸೀದಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
3. ಟಿ1/ಮು.ಕ.