ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : AEE/MT

ಇವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) Malur
ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ದಿನಾಂಕ PC test as per AEE ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು MLR/31403 dt-5-2-25 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 5-2-25 ರಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಕೆಗೆರವನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ —

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. PC test
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Sportico Resort ಹೆಸರು L.N. Narayana swamy s/o Naraya
ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT-3 ವಿಳಾಸ Chandamanahalli (V) Lakkur s/c Malur s/o

SI = 80KW K = 500

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡಿಮೆಯ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು	ಸ್ಥಿತಿ	ಸ್ಥಾನ
ETV	L&T	50000	24D18100	—	3Φ	240 X3	5A	125/1A	500	0.10	+0.93%	UJM-20244	BMK	SSB

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು			
1. ಸಮಯ			
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್			
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್			
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್			
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್			
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ			
7. ಕರೆಂಟ್			
8. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್			

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ LTS	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ PTS	ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಿತಿ
ತಯಾರಿಕೆ :						
ಪ್ರಮಾಣ :		125/1A		110V/√3		BKA
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :		0.2S/2.5		0.2/5		BRA2
R:		6177	R:	5093		BRA2
Y:		6178	Y:	5094		BRA2
B:		6179	B:	5095		BRA2
N:		—	N:	—		MT 10610

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್ 252 252 253
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್ 9.93 9.64 9.5A
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 11.62 KW
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.98
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ 80 KW
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ L.T. cubicle

	ಇರುವ ಮಾಪಕ	ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕ
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್ 4 Rev	ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್ Tr. top cover
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	50000 imp	Seal - BRAZD 16896
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	500	Tr. top cover
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A)		Seal (1) BRAZD 16897 (2) BRAZD 16898
ಬಿಟ್ಟದ್ದು		

$$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$$

ವರದಿ : PC test OK & the meter constant K=500

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner