

11. ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ಪಡೆದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
12. ಸ್ಥಾವರದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.90 ಇರುವಂತೆ ನಿಗದಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಬ್ಬಾಸಿಟರನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
13. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಾ ಪಡೆಯಲು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.
14. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಫಸ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಾಯಾಂಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14604/2024 ಮತ್ತು 14605/2024 ದಿನಾಂಕ: 17.12.2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ / ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮು.ಆ/ಪಿ.ಆರ್/(ಜಿ)/2964/ 2024-25 ದಿನಾಂಕ 09.01.2025 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
15. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆವಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ತಯಾರಕರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದು. The RMUs procured shall be compatible to DAS.
16. In future, the applicant has to pay any variation / difference of charges, if any, payable to BESCOM.
17. The released materials, if any as per 7th schedule credit estimate shall be handed over to the concerned divisional stores.
18. After completion of work, joint inventory as prescribed vide chief Controller of Accounts, Circular No. AP/CYS-10/92-93/20-04-1992 (Page-246 of Compendium Vol-I) shall be taken and the assets shall be accounted in the books of company.
19. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆವಿಕಂ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಹೊಸಕೋಟೆ ರವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದು.
20. ನೀವು ಹಾಕಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಖಾತರಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ವರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
21. ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳಂತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
22. ಮಾಪಕ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಟ್‌ಗೇರ್‌ನ ಸಕ್ಷೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು.
23. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.
24. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಡಿಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
25. DLMS Feature ಇರುವಂತಹ 0.2 ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಮತ್ತು 3 ಸಿ.ಟಿ ಮತ್ತು 3 ಪಿ.ಟಿ ಗಳಿರುವ HT Metering Cubicle (with LBS) ಅಳವಡಿಸುವುದು.
26. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈರಿಂಗ್ ಸಕ್ಷೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
27. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ /ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
28. ಬೆವಿಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
29. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)/ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

Note:

- i. The applicants / consumers seeking power supply shall furnish undertaking through Indemnity bonds to the distribution licensee indemnifying them, from all damages and claims including costs of suit, original petitions and all kind of legal or other proceedings that the distribution licensee may incur or likely to incur on account of arranging power supply.
- ii. For any 765/400/220/66/11 KV lines passing adjacent/ nearby/ on the premises, mandatory clearance certificate should be obtained from the competent authority by the developer / concerned EE of BESCOM before servicing of the installation. In case of any deviation in this regard concerned officers will be held responsible.
- iii. The applicant shall furnish the undertaking in the indemnity bond that indemnifying the distribution licensee any loss arising out of any litigations on account of arranging such power supply.

ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಿ,

(ಬಸವಣ್ಣ.ಸಿ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),

ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತ.



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ಡಿ)/ಬೆಂಗಳೂರು/ಕಾನಿಇಂ/ಸಹಾಇಂ/F-2/2025-26/2159-60

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ, ಬೀಜ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ,
ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು -560024

E-mail: sebro@bescom.co.in
Ph No. 080-28482437 / 9448279007

ದಿನಾಂಕ : 18 JUL 2025

ಗೆ,

M/s. Axon Interconnectors and Wires Pvt Ltd Rep by Sri. Sai Pradeep,
Plot No. 102, E-khatha No. 150200201100920073, Hi-Tech defence & Aerospace Park,
KIADB Industrial, Bangalore North Taluk.

HT Additional Load / HT Load Enhancement
(Application ID: 611261 06250042 / RR No. DYHT-326 / Tariff: HT-2(a))

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರದ RR No. DYHT-326ಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಯಿರುವ 400 ಕೆವಿಎ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 200 ಕೆವಿಎ ಒಟ್ಟಾರೆ 600 ಕೆವಿಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:**
1. ನಿ(ಹ)/ಪ್ರಾಂ(ಕೆ)/ಬಿಸಿ-22/2023-24/ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್-01 ದಿನಾಂಕ: 03.04.2024 (ASD Reg)
 2. ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮುಪ್ರಾಂ(ಕೆ)/ಉಪ್ರಾಂ-3/ಬಿಸಿ-05/ಕ-341/25-26/ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್-02 ದಿನಾಂಕ: 04.04.2025.
 3. Date of service 28.12.2018.
 4. Earlier power sanction Ltr No. EEE/HKTD/AEE(O)/AE-1/2018-19/3789 Dated: 24.09.2018. (400 KVA)
 5. Executive Engineer (Ele), Hosakote Ltr No. EEE/HKTD/AEE(O)/AE-1/2025-26/3476 Dated: 09.07.2025.
 6. T.O Note approved Dated: 15.07.2025.

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರದ RR No. DYHT-326ಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಯಿರುವ 400 ಕೆವಿಎ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 200 ಕೆವಿಎ ಒಟ್ಟಾರೆ 600 ಕೆವಿಎ (RR No. DYHT-326 having a CD of 400 KVA + Additional Load 200 KVA, Total 600 KVA) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1. The 11 kV F-7 SEZ Feeder which is feeding from 220/66/11 KV Begur MUSS..
2. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು 11 ಕೆ.ವಿ. ವೋಲ್ಟೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
3. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ಜಕಾತಿಯು ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.

Sl No.	Charges	Tariff	RR No	Existing Load	Additional Load	Total Load
1	ISD	HT-2(a)	DYHT-326	400 KVA	200 KVA	600 KVA
Deposit for 600 KVA					Rs. 12,06,000/-	
Existing Deposit as per revenue report					Rs. 9,72,430/-	
Deposit to be Collect (ASD)					Rs. 2,33,570/-	
Rupees Two Lakhs Thirty Three Thousand Five Hundred & Seventy Only						
2	5% Supervision Charges				Rs. 2,172/-	
3	9% CGST (on Sl No. 2)				Rs. 195/-	
4	9% SGST (on Sl No. 2)				Rs. 195/-	
5. The market value of the property is Rs. 1,00,00,000/-						

5. The work shall be completed within 90 Days from the date of self-Execution approval from division.
6. Before execution of work the above mentioned License Electrical contractor has to obtain concent letter from the AEE (Ele) of the concerned sub-division for execution of works taking up all the safety measures and the concerned section officer before Issuing the Line Clear has to confirm the same with the AEE (Ele) of their respective sub-division & contractor.
7. ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 43,432/-.
8. ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು 500.00 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಂಪ್ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
9. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ, ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಸಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
10. ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ, ಎಂ.ಟಿ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.