ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ

ESCOM

ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಎಲ್.ಟಿ.ಆರ್./ಸಿ/ ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು ಕಚೇರಿ

ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿ

ದಿನಾಂಕ 07-07-25 ರಂದು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ. ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ/ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು ರವರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : M/s Maverick Holdings & Investments Pvt Ltd Hiriyur
2. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ : T.P. 3342 3. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಲೋಡ್ 24 kW ಹೆಚ್.ಟಿ./ಟಿ.ಸಿ.ಆ್ಯಂ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಖ್ಯೆ) 5. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣ : P.T
4. ಜಾತಿಯ ವಿವರ : LT 4 (ವಿದ್ಯುನ್ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಖ್ಯೆ) 2. ಕ್ರಮಾಂಕ : 5151279
6. ಮಾಪಕದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು : 1. ತಯಾರಿಕೆ : HPL 2. ಆವರ್ತನ ಅಥವಾ ಪಲ್ಸ್/ಯೂನಿಟ್ : 16000 3. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 5 A
7. ಮಾಪಕದ ವಿವರ : ಎ) ರೇಟಿಂಗ್ 1036.12 ಬಿ) ಬಲ್ಬಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 1) 0.68 2) 1.10 3) 0.71 4) 2.07 5) 2.06 6) 0.48 ಸಿ) ಬಲ್ಬಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.99 ಡಿ) ಪೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ 3.75 ಇ) ತರಗತಿ 0.5 ಎಫ್) ಅನುಪಾತ 50/5
8. ಸಿ.ಟಿ. ವಿವರ : ಎ) ತಯಾರಿಕೆ Kalpa ಬಿ) ಅನುಪಾತ ..... 1) 152779 2) 152780 3) 152781 4) ..... ಇ) ಕ್ರಮಾಂಕ : 1) 152778 2) ..... ಎಫ್) ತರಗತಿ ..... ಜಿ) ಪೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಪ್
ಪಿ.ಟಿ. ವಿವರ : ಎ) ತಯಾರಿಕೆ ..... ಬಿ) ಅನುಪಾತ ..... 1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....
ಇ) ಕ್ರಮಾಂಕ : 1) .....
ಮೊಹರಿನ ವಿವರ : 1013 919 838 771, 672 592

ಸ್ಥಳ	ಮೊಹರು ಕಂಡದ್ದು	ಮೊಹರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮಾಪಕದ ಕವಚ	plain	plain
ಮಾಪಕದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್	132170	132170
ಮಾಪಕದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್	—	—
ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ	132171	132171 989226
ಸಿ.ಟಿ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ	132172	132172 989227
ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ.	—	—
ಎಂ.ಡಿ. ರೀಸೆಟ್	plain	plain
ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್	1344042	1344042

ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ವಿವರಗಳು :

	ವೋಲ್ಟೇಜ್			ಆ್ಯಂಪ್ಸ್			ಲೋಡ್ ವಿವರ		ಪಿ.ಎಫ್.	ಷರಾ
	R	Y	B	R	Y	B	ಹೆಚ್.ಪಿ.	ಕ.ವ್ಯಾ		
ಮೀಟರ್	246	246	246	0.74	0.73	0.70		0.48	0.74	
ಕಲಿಬ್ರೇಟರ್	247	247	246	8.7	7.1	6.9		3.9	0.72	

ಮಾಪಕದ ದಾಖಲಾತಿಯ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು	ಮಾಪಕದ ದಾಖಲಾತಿಯ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟದ್ದು
1.47.	1.47.

12. ಜೋಡಣೆ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿವರ :

ಕ್ರಮಾಂಕ	ಉಪಕರಣ	ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮಾಂಕ	ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಷರಾ
1	ಸಿಟಿ	ಸ್ಪಾವಾಚನ್	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	ಪಿಟಿ	ಸ್ಪಾವಾನ್	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

13. ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ : [illegible]

29.08 [illegible]

ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು ಕಚೇರಿ

ಗ್ರಾಹಕರ/ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ರುಜು

K=10

@bharath creations