

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

17/11

* ಅವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ _____
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ _____
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) _____
ಆ) _____
ಇ) _____

LT3
02kW
1
1

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ _____
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ _____
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ _____
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ _____

74
74
RCL 224
09/05/2025
New

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ _____
ಪೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ _____
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ _____
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ _____

Nomdi
11kV/233V
63kVA

ಸಂಪರ್ಕ _____
ಹೊಸ _____
ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ _____

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ _____
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ _____
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ _____

1-Φ, 4T
5-30A
"0000"

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ _____
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ _____
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು _____
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ _____

RSL-62.66
Gvp-6, 8th

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ _____
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ _____
ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ _____
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ _____
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ _____
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ _____
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ _____
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು _____
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ _____

S-NO: A9U58697

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ _____
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ _____
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿವನ್ _____
ಕೊಳವೆ _____
ಅರ್ಥಿಂಗ್ _____
ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ _____
ಕಟ್ ಔಟ್ _____
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ _____
ಪರೀಕ್ಷೆ : _____
ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ _____
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ _____
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ _____

Aluminium
provided
3A
1A
10mtr
0
0
0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

B.W. 6000

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

RAJAN ELECTRICALS & ENTERPRISES
Govt. Licenced No.15277,
Class 1 Electrical Contractor
Work No-20, Channarayana, Chikballapur-587101
Mob : 9740518477

M. Suresha
ಇಂಜಿನಿಯರು

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ವಿ

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಮಳಿಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರಿ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ _____

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ