



[Smart meter]

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರಿಷ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗ, CGPSC

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. PC Test
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ. Pump house
ಟ್ರಾಂಫಾರ್ಮರ್. LT-3 (A)

SI = 40KW
K = 10
26/2/26

20152

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪತ್ರಕನುಸಾರವಾಗಿ

ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಲೇಷನ್‌ನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ

ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ	ಅಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ		ಮೊಹರು				
									ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು	ಸಳ	ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು		
amp 25264057	25	reg 3	240	5A	50/5A	0.00 kwh	10	0.00 kwh	-	-	ಮೇನ್ ಕವರ್	NAH	NAH	03042	03042
											ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್	NAH	01454	BRM	BRM
											ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್	NET Data	01058	BRM	BRM
											ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್			BRM	BRM
											ಮೀಟರ್ ಛೇಂಬರ್			BRM	BRM
											ಬಸ್ ಬಾರ್ ಛೇಂಬರ್				
											ಹೋಲೊ ಗ್ರಾಫ್				
<p>ಇರುವ ಮಾಪಕ</p> <p>ಮಾರ್ಗ ಲೋಡ್ / ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್</p> <p>ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕ</p> <p>ಮಾರ್ಗ ಲೋಡ್ / ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್</p> <p>IP = 0.00 kWh BMD = 0.00 kWh BPF = 0.00 PF</p> <p>no load</p> <p>K = 10</p>											<p>ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p><i>[Signature]</i> 26/2/26 96032 10210</p> <p>ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು</p> <p><i>[Signature]</i></p>				

ಪರಿಶೀಲನೆ : The Installation Pc Test conducted, Meter to CT is wiring
Confirmity test Value found to be satisfactory. Impedation
May be serviced observing all the KERE norms.

ಬೆಂಗಳೂರು.