Ex, 80 HP + Add 120 HP total = 200 HP

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು : .....

ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : .....

ಇವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

..... ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಬೆವಿಕಂ BESCOM

# ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ.
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. TPUS1 ಹೆಸರು Sheik Fakruddin S/o. Nawab Jan

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Water Bottling (US1) ವಿಳಾಸ Biluna Kote, Sompura, Dabaspete

ಟ್ಯಾರಿಫ್ GS

SI = 200 HP | K = 1000 (one thousand) | 2302

ದಿನಾಂಕ 11/02/26 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ..... ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Add load pc/rating AEE(LT) AEE ಕಛೇರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 25-26/37085 dtd. 9/12/25

| ಫ್ಯಾನ್ KIND | ತಯಾರಿಕೆ | ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಾದರಿ | ಫೇಸ್ | ವೋಲ್ಟ್ | ಆಂಪ್ಸ್ | ಸ್ಥಿ. ಪ್ರಮಾಣ | ಗುಣಕ | ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ | % ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು | % ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಫಿನ | LG | 50000 | 24003631/4 | ERJ 007 | 3 | 63.5 | 1A | 100/1 | 1000 | 774.09 | — | — |
| FAN ಫಿನ. | LG | 50000 | 24003631/4 | ERJ 007 | 3 | 63.5 | 1A | 250/1 | 1000 | 774.09 | — | — |

RM ಮಾಪಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ಸಮಯ | 12:02 | | After |
| 2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ | 774.09 | | |
| 3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | 0.9572 | | |
| 4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ | 0.153 | U2 | 63.05/63.71/63.08 |
| 5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್ | 708.77 P | A2 | 0.307/0.220/0.282 |
| 6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 27 | | |
| 7. ಕರೆಂಟ್ | 0.691/0.701/0.704 | | |
| 8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ | 63.10/63.41/63.62 | | |

| | ಹಾಲಿ CT | ಅಳವಡಿಸಿದ | ಹಾಲಿ PT | ಅಳವಡಿಸಿದ |
|---|---|---|---|---|
| ತಯಾರಿಕೆ : | Para 0.2 | Kalpa 0.2 | Para 0.2, 5VA | |
| ಪ್ರಮಾಣ : | 100/1A 2.5 | 250/1A, 2.5VA | 11000V/110V | |
| ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ : | | | | |
| R: | 4669 | 29006 | R: | 3574 |
| Y: | 4670 | 29007 | Y: | 3575 |
| B: | 4671 | 29008 | B: | 3576 |
| N: | — | — | N: — | |

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ Ex. 80 HP Add 120 HP Total: 200 HP
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್ಚಳ GMC
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ Dabospete

250 KVA DTC Tested at mega-d

Seal No: BRM 1147525/526/527

| | ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್ | ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್ |
|---|---|---|
| 1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C) | | |
| 2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R) | | |
| 3. ಸ್ಥಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K) | | |
| 4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A) ಬಿಟ್ಟದ್ದು | | |
| % Error = $\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A$ / A X 100 | New K = 1000 | New S.L = 200 HP |

| ಸ್ಥಳ | | ಕಂಡದ್ದು | ಬಿಟ್ಟದ್ದು |
|---|---|---|---|
| ಮೇನ್ ಕವರ್ | | | |
| | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ | | |
| ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ | | | |
| | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ | | |
| ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್ | | | |
| | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ | | |
| ಸ್ಥಿ. ಟಿ ಕವರ್ | | BRA23 | BRM117 |
| | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ | 75200 | 0715 |
| ಮೀಟರ್ ಛೇಂಬರ್ | | BRA23 | Retained |
| | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ | 75201 | |
| ಬಸ್ ಬಾರ್ ಛೇಂಬರ್ | | | |
| | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ | | |
| ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್ | | | |

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಷರಾ : Ex 80 HP + Add 120 HP total 200 HP Additional load pc test done as per the above reference letter. AAO/SA update the new K = 1000 & New S.L = 200 HP without fail. AEE/AE Charge the additional duty ...

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Asst. Executive Engineer
L.T Rating, M.T. Sub-Division,
BESCOM, Nelamangala.