CT-50/SA
K=10

NOTP

CTR
R - 183421
Y - 183422
B - 183423
N - 183424

ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT3	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂ. ಬದಲಾಯಿಸಿದೆಯೇ?	
ಕಾಯಂಅಲ್ಲ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಇದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	20KW	ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಕೇವಲ ಮೋಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ		ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	NCP2565
ಆ		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	
ಇ		ಸಂಪರ್ಕ	06/5/2025.
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	NIL
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Thonaclonalu PC	ಹಳೆ	NIL
ಫ್ರೂಫ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KVA/430V	ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಯಂಗೆ	-
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಳಗಿಂದ	-
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	45HP	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕದ್ದು	NL52528
ದಿನಾಂಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&T ETV	ಸಂಪರ್ಕ ಮೋಡ್	UCG
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	3X240/5A	ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ	-
ಮಾಪಕದ ರಿಡಿಂಗ್	00001	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಸಿ/ಮಿಸಿಆರ್/ಸಿಟಿಎಂ	-
ಸಂಖ್ಯೆ SNO 23291774		ಕೊಳವೆ	
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ		ಅಳತೆಗಳು	Provided
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ		ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್	-
ಸೀಲಿಂಗ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಕಟ್‌ಔಟ್	-
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	12m
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	NO	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಫೇಸ್‌ಗಳ ಮುನ್ನ	0
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಆದು	Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಾಯಕರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು

ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಮಿನರಲ್) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ಮಿನರಲ್) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಮಿನರಲ್), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Scanned with OKEN Scanner