



AEE/ATBU / (AET)

Office of the
Assistant Executive Engineer Ele.,
C.O&M, VEERASANDRA Sub Division
BESCOM, VEERASANDRA

To
S RAMESH KUMAR
SYNO.32,

Sir/Madam

Sub : Arranging power supply to an extent of 2.00 KW in favor of S RAMESH KUMAR SY NO.32, in VEERASANDRA OMU, VEERASANDRA

Ref: 1) Your application registration 1325103250236 dated 14-MAR-2025

2) AEE/ATBL /AE(T) a/ 14-MAR-2025

With reference to your application dated 14-MAR-2025 . Requesting for arranging power supply to an extent of 2.00 KW power installations in favor of S RAMESH KUMAR SY NO.32, in VEERASANDRA OMU,VEERASANDRA Sub division in hereby sanctioned subject to the following Conditions.

a.You are requested to pay the following charges by DD/cash (above 10000/- only DD will be Accepted) payable at the Office of C. O&M VEERASANDRA sub-division and furnish the payment certificate for taking further action in this matter.

Application No	Sub Application No	Tariff	Requested Load	Account Head	Amount(Rs.)
1325103250236	13251032502360001	LT1-Rural-DOMESTIC LIGHTING & HEATING - LT2A2	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	1540 ✓
1325103250236	13251032502360002	LT1-Rural-DOMESTIC LIGHTING & HEATING - LT2A2	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	1540 ✓
1325103250236	13251032502360003	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360004	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360005	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360006	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360007	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360008	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360009	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360010	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590
1325103250236	13251032502360011	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490 3590

1325103250236	13251032502360012	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360013	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360014	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360015	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360016	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360017	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360018	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360019	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	2.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	3490
1325103250236	13251032502360020	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	3.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	5230
1325103250236	13251032502360021	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	3.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	5230
1325103250236	13251032502360022	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	5.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	8720
1325103250236	13251032502360023	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	5.00 KW	61.9067-Load Brake Switch Fees	4080
1325103250236	13251032502360023	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	5.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	8720
1325103250236	13251032502360023	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	5.00 KW	61.9047-(WITH TAX) 5% Supervisory Charge(61.904)	38164
1325103250236	13251032502360023	LT3A-Rural-COMMERCIAL POWER & LIGHTING - LT3-RLB	5.00 KW	61.9067-61.9067-TRANSFORMER TESTING FEE	1000
Total Amount					133554

- The power supply will be arranged at 230V .
- The Tariff applicable to your installation will be LT1-Rural, or the Tariff in force From time to time.
- You have to enter into an agreement with the BESCOM in the prescribed form.
- Submit the Contractor's Completion-Cum-Test Report along with diagram in Duplicate.
- You shall install LT metering panel approved by the BESCOM with suitable Capacity MCCB and/or ELCB.
- Energy meter should be placed outside the premises at the height of 5ft from the ground level
- Amount through DD should be paid in the name AEE RSD-01 BESCOM VEERASANDRA .
- Intimation is valid up to 90 days from the date of issue.

In case the above requirements are not fulfilled within one month from the date of this communication, the sanction of power and registration will stand CANCELLED. The registration fee paid will be FOREFEITED. You are requested to contact the Asst. Ex. Engineer Ele., VEERASANDRA Sub division, BESCOM for information and further needful.

Your's Faithfully,





ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇಂ(ವಿ)/ರಾವು/ಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2024-25/

ದಿನಾಂಕ:

12.03.2025

ಅಡಳಿತ:

ಇಮೇಲ್ : sermgc.work@gmail.com

Phone No. 080-28488780/723

BESCOM GST NO: 29AACCB1412G1Z5

ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ & ಪಾಲಿಸಿ ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಡಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

19 MAR 2025

To

Sri. S Ramesh Kumar

S/o H Srinivasa Reddy

Sy.No. 32,

Srinivasapura Hobli,

Anekal Taluk.

ಹೊಸದು

ವಿಷಯ:

ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 54 ಕೆ.ವ್ಯಾ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2024-25/17897-98 ದಿನಾಂಕ: 17.03.2025
ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗ.

2. No : BESCOM /BC-49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT & GST)/F-3/2024-25 CSY-48 dtd: 26.11.2024

Application ID: 1325103250236

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ 54 ಕೆ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 3.1.5 ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1. ಶಾವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2080 ಚದರ ಮೀಟರ್, Ground Floor + 2 Upper Floors ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ 54 ಕೆ.ವ್ಯಾ.
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಇರುವ F-7, Huskur ಫೀಡರ್, 66/11 KV NNP MUSS ಉಪಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-1 & ಎಲ್.ಟಿ.-3 ಜಠಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿರುತ್ತದೆ.
4. ಶಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಶುಲ್ಕವು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 7,73,272/-ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Page 1 of 5

Applicant Name: Sri. S Ramesh Kumar S/o H Srinivasa Reddy

Application ID: 1325103250236

5. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೇವರು/ಪುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ). ವೀರಸಂದ್ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ DD ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು

SI No	Particulars	Amount (in Rs.)	9 % CGST (in Rs.)	9% SGST (in Rs.)	Total Amount in Rs.
1	2MMD:				
	a)02 KW * 02 Nos: Tariff LT-1 (1540*02)	1540*02=3080/-			3,080/-
	b) 02 KW * 17 Nos: Tariff LT-3 (3590*17)	3590*17=61030/-			61,030/-
	c) 05 KW * 02Nos: Tariff LT-3(8980*02)	8980*02=17960/-			17,960/-
	d) 03 KW * 02Nos: Tariff LT-3(5390*02)	5390*02=10780/-			10,780/-
2	5% Supervisory Charges (Total Estimate Cost of Rs.7,73,272/-	38164/-	3435/-	3435/-	45,033/-
3	LBS Charge	4080/-			4,080/-
4	Transformer Testing Fee	1,000/-			1,000/-
	Total Amount				1,42,963/-

- As per BESCOM order No: CGM(Op)/DGM(Op-1)/AGM(Op-3)/AE-1/BC-05/2020-21/Cys-164 Dated: 29.03.2021. The Sub divisional officers ensure the transformer quality and rating at the authorized test bench/Divisional stores before servicing of installation and Amendment No. BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP-1)AGM-3(OP-1)/AE-1(OP-1)/FY 2021-2022 /CYS-19 Dated: 17.05.2021 the applicant has to test the transformer at BESCOM Centre by paying Rs.1000/- along with GST as mentioned in circular at the concerned division office, where the transformer are tested.
- As per BESCOM Circular No: BESCOM/ GM (QS&s) / DGM-3 /AGM- 1 /BC-11 / 2024 -2s /Cys-15, dated: 19.04.2024. All dry type transformers procured under Self-execution shall be got tested at the nearest test bench center in accordance with circular cited under CGM(op) / DGM(op- 1) /AGM(OP-3) /AE – 1/BC-11/ CYS- 124 Dated: 17.02.2024 shall be commissioned duly collecting transformer test certificate Issued by the concerned MT division.
- Pre commissioning report from cable (W&M) Division, BESCOM shall be obtained for the newly laid cables under self execution works before connecting to the network.

Applicant Name: **Sri. S Ramesh Kumar S/o H Srinivasa Reddy**
Application ID: 1325103250236

Sir/Madam

Suf
VI

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

10. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾನಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯಾನಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
11. ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಿ/ಕೀರ್ಲೊಸ್ಟರ್/ವಿಜಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಕಿಶನ್/ಎಸ್.ಪಿ.ಇ.ಸಿ/ವಿವೇಕಾನಂದ/ರುಭ್ರೀ/ಜೇತನ್/ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಇತರೆ ತಯಾರಿಕೆಯ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
12. ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ. ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
13. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸೋಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ/ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
14. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
15. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ/ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೀಪ್ ಬಿ.ವಿ.ಕೆ.ಗೆ ವಾಪಸ್‌ಸಿರುವ ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
16. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ 15 ಮೀ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
17. ಒಂದು ಕಂಬದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗೆ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ ಧ 5 ಮೀ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ./ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
18. ನಿಮ್ಮ ವಹಿಯಿಂದ 1*100 ಕೆ.ವಿ. ಎ "5 STAR RATED" (Cable Entry Type) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
19. ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 1*100 ಕೆ.ವಿ. ಎ "5 STAR RATED" (Cable Entry Type) ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
20. ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ/ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
21. ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಯನ್ನು ಮಾಪಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ 0.6 - 1.6 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಒಳಗೆ ನೆಲ ಮಾರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
22. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹಿಸಿರುವ ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
23. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವೀರಸಂದ್ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

Applicant Name: Sri. S Ramesh Kumar S/o H Srinivasa Reddy
Application ID: 1325103250236

24. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗ ರವರ clause-9 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ date Amendment ಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
25. ON exemption from providing Occupancy certificate and obtain indemnity bond -
The applicant/consumers seeking power supply shall furnish undertaking through Indemnity bonds to the Distribution licensees indemnifying them from all damages and claims, including costs of suit, original petitions and all kind of legal or other proceedings that the Distribution licensees may incur or likely to incur on account of arranging power supply. This shall come in to force from the date of publication in the official Gazette of Karnataka.
26. As per Govt Notification No. KERC/COS/DDD/1/2018-19/908, Bangalore dated:- 22.10.2019. In the conditions of supply of distribution licensees in the state of Karnataka, 2006 after the existing clause 9.0, the following new clause shall be inserted, namely-
- "9A.00-Applicable to Commercial/Residential Buildings (s)/Complex/MS Building (s) in Metropolis areas/Urban Development Authority Areas of all Cities/City Corporation areas in the state of Karnataka where:
- a) The requisitioned load is **250KW or More; or**
 - b) The built-up area of the building is **more than 5,000 Square meters**
- The Owner/Promoter/Occupier of the above building shall also provide not less than two number of charging points capable of **Charging Electric Vehicles, i.e four/three/two-wheeler with adequate space in such buildings.**"
27. AS per CGM(O)Circular CGM(O)/DGM(OP-3/AGM(OP-3)/24-25/CYS-25 dated 20-05-2024," BULK CHECK Meter shall be provided by the licensee at his cost for the purpose of Energy Audit for all building where power supply is sanctioned under Clause 9.0(where sanctioned load is 35 KW & more or built up area of the building is more than 800 sqmtrs)"
28. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆವಿಕಂ/ಕವಿಪ್ರನಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
29. ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಮೋದಿತ ನಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಸದರಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ/ದಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Note: For any 765/400/220/66/11 KV lines passing adjacent/near by/on the premises, mandatory clearance certificate should be obtained from the competent authority by the developer / concerned EE of BESCOM before servicing of the installation. In case of any deviation in this regard concerned officers will be held responsible.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

೮.೨.೨೦೨೪

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಬೆವಿಕಂ, ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ