AEE/DHL/AE(T)/20... Devanahalli 562110

Additional load purpose pre-commissioning test, Contract changes from K=15 to K=500

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

~~ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ~~

BESCOM

ಮಾಪಕ ಹೆಸರು : G.MUNIRAJA ಟೈಪಿಕಲ್ ..... ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. DVP-6194 ..... ಹೆಸರು m/s Vip. Enterprises, Rep by Sri Vijay prakash SH, S/o Hanumegowda Ramajanappa S/o Govindappa. Sy No 103/12844 Muddanayakanahalli

ಮಾಪಕ ಸಂಖ್ಯೆ : AEE/MT/HK ..... ಕಿಲೋವಾಟ್‌ಕೆಯ ಮಾದರಿ Granite LTS ..... ವಿಳಾಸ ..... SI = 95HP ..... K = 500

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) Devanahalli ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ. G-6677 Add 95HP ..... ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ AEE/DHL/AE(T)/25-26/4488 dated 23-1-2026 ..... ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಶನ್‌ನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ ..... ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು ..... ಮುಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 23/1/2026

ಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
...ಗ	L&K (Schnid)	50000	25012996 2026	WL3 DM11 434	K 34	63.5V	1A	125/1A ×4	500	IR-0.426		

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು	
	16.33
...ಡಿಂಗ್	0.426
...ಟ್ಸ್	0.00
	0.00
...ಂಗ್	0.426
...ಂಖ್ಯೆ	03
	0.848, 0.599, 0.350
...ಲ್	61.81, 61.83, 63.61

	ಹೊಲ್ಸ್	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹೊಲ್ಸ್	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	EMPA		KRLSA	
ಪ್ರಮಾಣ :	125/1A		440/110V	
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :	0.2S/2.5VA		0.2, 5VA	
R :	25728	2026	R: 326241	2026
Y :	25729		Y: 326242	
B :	25730		B: 326243	
N :			N:	

...ಣ ವಿವರ
...ಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್
...ಟ್ಸ್
...ರ್
...ದ ಹೆಚ್.ಪಿ
...ಗೆಯ ವಿಧ

Modem details
N-SOFT
S.No NSHW 719747

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	Fixed meter recording	
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	Good condition	
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	K=500	
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A) ಬಿಟ್ಟದ್ದು		

$$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$$

ಮೊಹರು			
ಸ್ಥಳ		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		BRM	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	0451586	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BRM	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1165367	
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		BRM	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1165369	
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್		BRM	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1165370	
ಮೀಟರ್ ಛೇಂಬರ್		BRM	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1165371	
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಛೇಂಬರ್		BRM	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1165368	
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್	MT	112884	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Manoj Gowda JR

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

23/1/2026

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ

Asst. Executive Engineer (Ele)
LT Rating Sub-Division BESCOM
Hosakote

ವರದಿ : The installation Additional load purpose pre-commissioning test conducted test values are satisfactory Contract changes from K=15 to K=500

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ),
ಉಪ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.