(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT-6 CAD	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	10HP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	13PWS-1748
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	18-10-2021
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು	Kizaapasha	ಹೊಸ	New
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Layout TC	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV/433V	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	40HP	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	BD23U734
ಮಾಪಕ	15103070 1237	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	3ϕ, L&G	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	UG Cable
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Alu
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	0000	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	PVC pipe
ಇತರೆ	31-10; 06128227	ಕೊಳವೆ	
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	GI pipe
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	—
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	yes	ಕಟ್‌ಜೌಟ್	
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	10mtr
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Nill	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	Continuity

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

202

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಬೆಂ.ಕೃಷಿಪಂಪುಸೆಟ್ ಇತರೆ ಘಟಕ-1, ಬಿಡದಿ-562 109

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ